



NOTE:

- * PREVEDERE APPPOSITI SIFONI-GUARDIE IDRAULICHE LUNGO LE TUBAZIONI DI ARRIVO LIQUAMI ALL'IMPIANTO E DI SCARICO EFFLUENTE DEPURATO.
 - * GLI SPessori SONO PURAMENTE INDICATIVI. DOVRANNO PERTANTO ESSERE DIMENSIONATI O COMUNQUE VERIFICATI DAL CALCOLATORE DELLE OPERE IN C.A.
 - * I POZZETTI DI RACCORDO TUBAZIONI DI ARRIVO LIQUAMI E DI SCARICO EFFLUENTE DEPURATO NONCHE I SIGILLI D'ISPEZIONE DELLE VASCHE E DEL LOCALE INTERRATO DOVRANNO ESSERE A TENUTA STAGNA.
 - * IL LOCALE TECNICO DOVRÀ ESSERE EVENTUALMENTE INSONORIZZATO A SECONDA DELL'USO DELL'AREA ADIACENTE. RUMOROSITÀ DELLA SOFFIANTI INSTALLATE: CIRCA 70 dB(A).
 - * CONDURRE GLI SFUGHI IN ATMOSFERA IN POSIZIONE TALE DA NON ARRECARRE DANNO O MOLESTIA A TERZI. LA POSIZIONE SUGGERITA IN PIANITA' È PURAMENTE INDICATIVA.
- ➔ = TUBI VEICOLANTI FLUIDI CON FLUSSO "A GRAVITÀ". VERIFICARE PENDENZE ED ALTEZZE DELLE SOGLIE
- ↻ = TUBI VEICOLANTI FLUIDI IN PRESSIONE
- ➔ = ARIA IN PRESSIONE

19	QE	Quadro elettrico		
18	GR	Griglia statica		
17	DIF	Diffusori aria		
16	P4	Ventilatore per aerazione locale tecnico		
15	P3	Motoriduttore filtro a spazzole		
14	P2	Compressore aria di servizio		
13	P1	Soffiante alimentazione diffusori		
12	R1	Resistenza		
11	M1	Membrane di ultrafiltrazione		
10	F1	Filtro a cestello autopulente		
9	G6	Pompa pozzetto di aggotamento locale tecnico		
8	G3	Pompa di alimentazione membrane di ultrafiltrazione		
7	G2A-B	Pompe di alimentazione vasca di ossidazione		
6	D9	Pozzetto effluente depurato e prelievo campioni		
5	D7	Vasca di accumulo fanghi		
4	D6	Pozzetto di aggotamento locale tecnico		
3	D5	Cip tank lavaggio membrane		
2	D3	Vasca di ossidazione		
1	D2	Vasca di accumulo/sollevarmento		
Prog	Sigla	Denominazione	Marca	Modello

LEGENDA

COMUNE DI VENEZIA TAVOLA **F4**

PROPRIETARIO: **POVEGLIA S.R.L.**
Via Cesarotti n. 61 - Padova - Italy - tel. +39049662898 - fax. +39049657705
e-mail: info@isoladisantispirito.it - www.isoladisantispirito.it

PROGETTISTA: **STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA E ARCHITETTURA NICOLINI**
Prato della Valle n. 85 - Padova - Italy - tel. +39049662762 - fax +390498784096
e-mail: info@nicoliniassociati.it - www.nicoliniassociati.it

DESCRIZIONE: **ISOLA DI SANTO SPIRITO** SCALA **1:25**

**IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
PLANIMETRIA INSERIMENTO
MACCHINE DEPURATORE** DATA **Settembre 2011**

It is strictly forbidden the reproduction of any part of drawings. All rights reserved.





SEDE OPERATIVA: VIA ROMEA 8
30034 MIRA (VE)
Tel. 041 8321 837
Fax. 041 8321 839
MIR cp@comune.mira.ve.it

SEDE LEGALE: VIA MESTRENA, 85
30172 MESTRE (VE)

CF
CENTRO DI PULIZIA

