

COMUNE DI VENEZIA

PG/2016/ 0480342 del 13/10/2016 ore 12,44 Mitt CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE

.

Ass: Urbanistica Mestre - unità di smistamento

Prot. N. <u>45649 /CC/DD</u>

Mirano (VE), <u>- 5 0TT. 2016</u>

Ns. Rif. N. 12216/2016

SPETT.LE DITTA

CONSORZIO BISSUOLA

c/o

PREG.MO ARCH.

COMPAGNO DENIS

VIA DOMENICO MENIN 2/a

30010 CAMPONOGARA (VE)

POS 694/2016

e, p.c. SPETT.LE

COMUNE DI VENEZIA SERVIZIO URBANISTICA VIALE ANCONA 61 30172 VENEZIA MESTRE

Oggetto: Programma Integrato di Intervento – Zona C2/9 – Nucleo 3 "BISSUOLA SUD".

Revisione parere idraulico prot.15501 del 26.08.2015 (POS. 320/2015)

Con riferimento alla Vostra nota qui pervenuta in data 02.08.2016, con la presente si informa che lo scrivente Consorzio, visionati i nuovi elaborati tecnici che prevedono una nuova conformazione del sistema di invaso, per quanto di propria competenza, esprime PARERE IDRAULICO PREVENTIVO FAVOREVOLE alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

Come già espresso nel precedente parere, si ricorda che parere idraulico definitivo sull'urbanizzazione in oggetto, verrà rilasciato alla presentazione di un più dettagliato progetto idraulico, che dovrà essere corredato da modellazione idraulica a verifica del funzionamento del sistema di invaso, e che dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- la portata scaricata dal nuovo intervento non dovrà essere superiore a quella desunta da un coefficiente udometrico pari a **5 l/sec per ha**;
- la portata in eccesso dovrà essere totalmente laminata, mediante la creazione di volumi d'invaso compensativi, non inferiori a mc. 9760 resi idraulicamente efficaci da idonei dispositivi di regolazione delle portate;
- le aree destinate alla laminazione delle acque di piena, dovranno essere attentamente progettate e conformate in maniera tale da garantirne il completo asciugamento a termine degli eventi meteorologici; dovranno pertanto essere adottati tutti i dispositivi necessari ad assicurare il drenaggio delle acque, garantendo così la salubrità e la sicurezza delle stesse;

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271
Web: www.acquerisorgive.it - E-Mail: consorzio@pec.acquerisorgive.it Tel. 041 5459111 - Telefax: 041 5459262



- la disponibilità dei volumi di invaso previsti nel bacino a cielo aperto di progetto può risultare limitata da eventuali interferenze con la falda laddove questa dovesse risultare emergente rispetto alla quota di fondo dello stesso. Si rileva pertanto la necessità di verificare la quota della falda, eventualmente con sondaggi di opportuna durata, e in caso di interferenza con il bacino di invaso dovranno essere individuati adeguati interventi di compensazione;
- le aree di nuova urbanizzazione, ad eccezione della quota di calpestio degli edifici, dovranno attestarsi ad una quota altimetrica non superiore al valore medio del piano campagna attuale; in alternativa, dovrà essere compensato il volume d'invaso teorico perso dall'innalzamento della quota del piano campagna, garantendo una disponibilità di volumi di invaso non inferiori a 150 mc/ha in riferimento alle aree che subiscono una variazione di quota del piano campagna, messi a servizio della rete idrografica minore;
- non dovrà comunque essere creato pregiudizio allo scolo delle acque dei terreni limitrofi;
- si consiglia, per quanto di competenza, di evitare la realizzazione di locali posti al di sotto della quota del piano campagna, anche se solo parzialmente, e comunque si evidenzia l'opportunità, nel caso siano previsti, di provvedere alla messa in opera di adeguati ed efficienti sistemi di impermeabilizzazione, di drenaggio e di sollevamento delle acque.

Relativamente al nuovo fossato previsto in fascia di rispetto dello scolo Acque Basse Campalto, si segnala sin d'ora che:

- dovrà essere lasciata libera da qualsiasi opera la fascia di rispetto fluviale di ml 10,00 misurata dal ciglio superiore sinistro del canale;
- dovrà essere sempre garantito il libero accesso e transito ai mezzi ed al personale consortile addetto alla manutenzione .

La presente è rilasciata per i soli fini idraulici, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione del Consorzio di bonifica Acque Risorgive, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi siano essi privati od Enti Pubblici e non costituisce titolo edificatorio.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore ing/Carlo/Bendoricchio)

Ufficio Territorio ed Ambiente - Settore Gestione Atti e Pareri Idraulici Capo Ufficio: dott. agr. Carlo Casoni Responsabile del Procedimento: dott. Urb. Davide Denurchis

e-mail: d.denurchis@acquerisorgive.it - tel. 041.5459194 Collaboratore Amministrativo: a.c. Sara Lorenzini

Istruttore tecnico: ing. Martino Cerni

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271

Web: www.acquerisorgive.it - E-Mail: consorzio@acquerisorgive.it - P.E.C.: consorzio@pec.acquerisorgive.it Tel. 041 5459111 - Telefax: 041 5459262