CITTA' DI VENEZIA

NS. RIF. N. 309

Direzione Lavori Pubblici
Settore
Programmazione Opere Pubbliche ed Espropri

Responsabile del Procedimento . Geom. Andrea Reggio
Responsabile dell'Istruttoria Geom. Andrea Reggio

Venezia, 23/09/2019
Prot. n. 470755

Oggetto: **Allargamento banchina stradale via Ca' Solaro e messa in sicurezza (C.I. 14365)**
⇒ **Controdeduzioni alle osservazioni** relative alla comunicazione dell'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e contestuale approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (art. 11 e 19 D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327).

OSSERVAZIONI: prot. gen. n. 375483 del 23/07/2019
DITTA: OMISSIS - VEDI NOTA 12 DELL'ALLEGATO 1

Area interessata Comune di VENEZIA:

- Sez. **FAVARO V.TO** Fg. **152** mapp. **191,** al Catasto Terreni;

Sintesi della richiesta:

1. Che i fossi vengano tombinati con tubi quadri e che siano tutti collegati tra loro per garantire il deflusso delle acque piovane in eccedenza e collegati a sua volta all'interno delle proprietà agricole con tubi di drenaggio (in plastica verde) coperto di ghiaia del Piave evitando così la costruzione di un nuovo fossato e davanti alle recinzioni abitative metter gli appositi pozzetti stradali ispezionabili per la pulizia.
2. La messa in opera dei tubi quadri come al punto 1, darà la possibilità di evitare la manutenzione del previsionale nuovo fosso e di avere un piano di campagna uniforme, inoltre il tubo quadro potrà servire all'ampliamento della strada in funzione della sicurezza dei pedoni e dei ciclisti.

Esito istruttoria:

In data 20.09.2019 le osservazioni pervenute sono state esaminate congiuntamente con progettista e il R.U.P. dell'intervento. All'esito dell'esame si comunica relativamente al primo ed al secondo punto che:

ai sensi delle DGRV n. 1322/06, DGRV 1841/07 e Ordinanza n. 3 del Commissario delegato, nominato a seguito degli eventi alluvionali del 2007, per la realizzazione dell'intervento in oggetto sono necessarie opere di invarianza idraulica mediante la realizzazione di volumi di invaso, nella fattispecie individuati risezionando il tratto di fossato in questione. Ai sensi del Regolamento della rete idraulica minore nel territorio della terraferma del Comune di Venezia, Allegato alla DCC n. 77 del 7/10/13, è vietato tombinare i corpi idrici della rete idraulica minore in zona agricola e contigua a zona agricola (salvo strettamente necessario per riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità).

Il Direttore Lavori Pubblici – Ing. Simone Agrondi
Settore Programmazione Opere Pubbliche ed Espropri – Dirigente Arch. Manuel Morschbach
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30172 Venezia Mestre
Orario di ricevimento pubblico: martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Tel. 041/2749988/9943 - Fax 041/2749985
e-mail: servizio.espropri@comune.venezia.it – dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
http://www.comune.venezia.it/espropri

CITTA' DI
VENEZIA

Direzione Lavori Pubblici
Settore
Programmazione Opere Pubbliche ed Espropri

Conclusioni:
Si respingono le osservazioni per quanto emerso in istruttoria.

I PROGETTISTI
Arch. Giorgio Rizzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI
Geom. Andrea Reggio

Visto: **IL DIRIGENTE**
Arch. Manuel Morschbach

IL R.U.P.
Ing. Guido Andriolo Stagno

Il Direttore Lavori Pubblici – Ing. Simone Agrondi
Settore Programmazione Opere Pubbliche ed Espropri – Dirigente Arch. Manuel Morschbach
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30172 Venezia Mestre
Orario di ricevimento pubblico: martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Tel. 041/2749988/9943 - Fax 041/2749985
e-mail: servizio.espropri@comune.venezia.it – dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
http://www.comune.venezia.it/espropri