

DETERMINA N. **55** DEL 18 ottobre 2021

**OGGETTO: Intervento di “Elettrificazione della linea Adria – Mestre. Tratta Adria – Mira Buse. Sottostazioni elettriche – Opere civili”.**

**Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, e art. 14 ter della L. 241/90 - In forma simultanea e in modalità sincrona.**

**Approvazione del progetto definitivo.**

**IL DIRETTORE GENERALE DI INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.**

**VISTI:**

- la L.R. 14.11.2018, n. 40 “Società regionale “Infrastrutture Venete S.r.l.” per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna” ed in particolare l’art. 3, che:
  - al comma 1 indica tra le competenze di Infrastrutture Venete S.r.l. la *“gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, comprensive di tutti gli immobili, gli accessori e le relative pertinenze di proprietà della Regione del Veneto, nonché alla manutenzione delle stesse.”*;
  - al comma 2.bis specifica che *“La società “Infrastrutture Venete S.r.l.” provvede inoltre all’esecuzione di interventi di adeguamento strutturale, di soppressione di passaggi a livello e di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Adria-Mestre e dei relativi impianti, in gestione alla predetta Società.”*;
- la delibera di Giunta regionale n. 1854 del 6.12.2019 che, in ottemperanza dell’art. 5 della L.R. 14.11.2018, n. 40, ha attestato il completamento di tutti gli adempimenti necessari al conseguimento della piena operatività di Infrastrutture Venete S.r.l., con efficacia a partire dal 1.01.2020;
- l’art. 6, lett. p) dello Statuto societario che indica tra i compiti del Direttore Generale l’approvazione di progetti;
- la Procura Speciale Rep. n. 194.414 Racc. n. 49.796, redatta in data 17.01.2020 dal Dott. Nicola Cassano, notaio in Padova, e registrata a Padova il 11.02.2020 al n. 5426 Serie 1T, con cui è stato nominato e costituito procuratore speciale e per quanto infra generale, il Direttore Generale Ing. Giuseppe Fasiol, confermando le competenze fissate nelle previsioni statutarie;

**Società a Responsabilità Limitata**  
Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Padova n° 03792380283  
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



**Sede Legale:**  
Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova  
tel 0490979128 fax 049774399  
info@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Targhe Natanti:**  
Piazza IX Martiri, 1 - 30034 Mira VE  
tel 041 3135210 / 211  
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it  
targhelv@infrastrutturevenete.it

**Infrastruttura Ferroviaria:**  
Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco PD  
tel 049.5840265 fax 049.9702995  
rete@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Navigazione Interna:**  
Viale delle Industrie, 55 - 45100 Rovigo  
tel 0425.471348 fax 0425.404192  
uniro@pec.infrastrutturevenete.it  
info.uni@infrastrutturevenete.it

**PREMESSO CHE:**

- in attuazione della L.R. n. 40/2018, dal 1° gennaio 2020 Infrastrutture Venete s.r.l. è il soggetto gestore della infrastruttura ferroviaria Adria - Piove di Sacco - Mestre, che risulta essere l'unica linea ferroviaria di competenza regionale in territorio veneto e che tradizionalmente si considera suddivisa in due distinte tratte:
  - Tratta Adria - Piove di Sacco, avente un'estesa di 28 + 870 km;
  - Tratta Piove di Sacco – Mestre, avente un'estesa di 24+106 km;per una estensione complessiva pari a 52+976 km;
- in data 26 e 27 novembre 2020 Rep. 38044 è stata sottoscritta una convenzione tra la Regione del Veneto ed Infrastrutture Venete S.r.l. atta a regolare i rapporti con riguardo all'assegnazione a quest'ultima di un contributo per la realizzazione dell'intervento di "Elettrificazione della linea Adria-Mestre - tratta Adria - Mira Buse";
- attualmente la tratta ferroviaria Mira Buse-Mestre è già elettrificata e per tale ragione l'intervento di elettrificazione consiste nella realizzazione dell'impianto di trazione elettrica a 3000 Vcc lungo la tratta Adria - Mira Buse della linea ferroviaria Adria – Mestre e nel relativo allaccio agli impianti esistenti (di seguito anche "TE");
- l'opera si completa con la realizzazione di n. 3 sottostazioni elettriche (di seguito anche "SSE"), previste a servizio dell'intera linea ferroviaria (Adria – Venezia Mestre) per l'alimentazione della TE;
- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni (di seguito anche "D.Lgs. 50/2016"), l'Ing. Alessandra Grosso con nota prot. 1017 del 07.04.2020 è stata nominata Responsabile del Procedimento (di seguito anche RUP) del suddetto intervento;
- data la tipologia di intervento, caratterizzata da un elevato contenuto tecnologico con soluzioni vincolate, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il RUP ha disposto l'omissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (primo livello) del citato intervento, rimandandone i relativi contenuti al livello definitivo;
- con determinazione n. 8200 del 16.09.2020 è stato aggiudicato ad un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, composto dallo Studio Martini Ingegneria S.R.L. (Capogruppo Mandataria), da EVITEC S.r.l. (Mandante), da A2G Soc. Coop. a R.L (Mandante) - Dott. Geol. Pier-Andrea Vorlicek (Mandante), (di seguito anche "RTP"), il servizio per la progettazione definitiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi sopra specificati, cui è seguita la sottoscrizione del contratto d'appalto in data 23.11.2020;

**Società a Responsabilità Limitata**

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Padova n° 03792380283

Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283

[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)**Sede Legale:**

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova

tel 0490979128 fax 049774399

info@pec.infrastrutturevenete.it

info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Targhe Natanti:**

Piazza IX Martiri, 1 – 30034 Mira VE

tel 041.3135210 / 211

targhelv@pec.infrastrutturevenete.it

targhelv@infrastrutturevenete.it

**Infrastruttura Ferroviaria:**

Viale degli Alpini, 23 – 35028 Piove di Sacco PD

tel 049.5840265 fax 049.9702995

rete@pec.infrastrutturevenete.it

info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Navigazione Interna:**

Viale delle Industrie, 55 – 45100 Rovigo

tel 0425.471348 fax 0425.404192

uni@pec.infrastrutturevenete.it

info.uni@infrastrutturevenete.it

- il RUP ha successivamente disposto che il progetto definitivo dell'intervento di elettrificazione fosse suddiviso nei seguenti lotti funzionali così denominati:
  - a) "Elettrificazione della linea Adria-Mestre. Tratta Adria-Mira Buse";
  - b) "Elettrificazione della linea Adria-Mestre. Tratta Adria-Mira Buse. Sottostazioni elettriche – Opere civili";
- Il lotto funzionale di cui al precedente punto b), oggetto del presente provvedimento, corrisponde alla realizzazione delle sole opere civili delle n. 3 SSE, compresi i piazzali perimetrali, le predisposizioni di cavidotti e pozzetti e ulteriori opere connesse, propedeutiche a consentire il popolamento delle SSE medesime con le opere elettromeccaniche, inserite nel progetto di "Elettrificazione della Linea Adria-Mestre. Tratta Adria-Mira Buse", di cui al precedente punto a);

**PRESO ATTO CHE** in 30.04.2021 prot. 10316 l'RTP ha trasmesso i progetti definitivi dei citati lotti funzionali;

**RICHIAMATO** l'art. 27 del D.Lgs. 18.04.2016, 50, in particolare il comma 1, il quale stabilisce che *"L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990."*;

**PRECISATO CHE** in data 04.06.2021 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria per l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento di cui al succitato punto a) "Elettrificazione della linea Adria-Mestre. Tratta Adria-Mira Buse", conclusasi favorevolmente con prescrizioni, di cui allo stato attuale è in corso l'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

#### **DATO ATTO CHE:**

- in data 30.08.2021 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria per l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento oggetto del presente provvedimento ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (di seguito anche "L. 241/90"), svoltasi con le modalità previste dall'art. 14.ter, comma 1, ovvero in forma simultanea e in modalità sincrona;
- la suddetta Conferenza dei Servizi si è conclusa con esito positivo con prescrizioni, come riportato nel relativo verbale, formalmente trasmesso a tutti i soggetti invitati con nota del

#### **Società a Responsabilità Limitata**

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Padova n° 03792380283  
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)

#### **Sede Legale:**

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova  
tel 0490979128 fax 049774399  
info@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

#### **Uffici Targhe Natanti:**

Piazza IX Martiri, 1 - 30034 Mira VE  
tel 041.3135210 / 211  
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it  
targhelv@infrastrutturevenete.it

#### **Infrastruttura Ferroviaria:**

Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco PD  
tel 049.5840265 fax 049.9702995  
rete@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

#### **Uffici Navigazione Interna:**

Viale delle Industrie, 55 - 45100 Rovigo  
tel 0425.471348 fax 0425.404192  
uniro@pec.infrastrutturevenete.it  
info.uni@infrastrutturevenete.it

16.09.2021 prot. n. 20674 ed allegato al presente provvedimento (**Allegato 1**);

#### **DATO ATTO CHE:**

- con nota motivata dell'11.10.2021 prot. 22336 il Responsabile del Procedimento, ex art. 5 della L. 241/90, Ing. Alessandra Grosso, la quale già ricopre l'incarico di RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 come indicato in premessa, ha proposto l'adozione del provvedimento determinativo di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento di "Elettrificazione della linea Adria-Mestre. Tratta Adria-Mira Buse. Sottostazioni elettriche – Opere civili";
- nella citata nota si rileva che il RUP ha disposto il recepimento delle prescrizioni espresse in sede di Conferenza di Servizi nell'ambito di una revisione del progetto definitivo, pur potendo essere recepite nel livello successivo di progettazione esecutiva;
- per la suddetta ragione in data 5.10.2021 prot. 22032 l'RTP ha trasmesso il progetto definitivo aggiornato, composto dagli elaborati di cui all'elenco allegato (**Allegato 2**);

**PRESO ATTO CHE**, ai sensi del Cap. 5 Parag. 5.1.4. lett. j) delle L.G. ANAC n. 3, in data 11.10.2021 il RUP ha sottoposto detto progetto a verifica, con esito favorevole, giusto verbale allegato al presente provvedimento (**Allegato 3**);

#### **RITENUTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, della L. n. 241/90, si rende necessario formalizzare la chiusura della Conferenza di Servizi approvando le risultanze della stessa e, per l'effetto, decretare la conclusione positiva di approvazione del progetto dell'intervento pubblico di cui trattasi;
- per quanto di competenza della Conferenza di Servizi, deve ritenersi assentibile il progetto definitivo in argomento, con le condizioni impartite dai soggetti partecipanti alla Conferenza;

**RITENUTO CHE** ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., *“la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”*;

#### **Società a Responsabilità Limitata**

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Padova n° 03792380283  
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



#### **Sede Legale:**

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova  
tel 0490979128 fax 049774399  
info@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

#### **Uffici Targhe Natanti:**

Piazza IX Martiri, 1 - 30034 Mira VE  
tel 041.3135210 / 211  
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it  
targhelv@infrastrutturevenete.it

#### **Infrastruttura Ferroviaria:**

Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco PD  
tel 049.5840265 fax 049.9702995  
rete@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

#### **Uffici Navigazione Interna:**

Viale delle Industrie, 55 - 45100 Rovigo  
tel 0425.471348 fax 0425.404192  
uniro@pec.infrastrutturevenete.it  
info.uni@infrastrutturevenete.it

**PRECISATO**, altresì, che nel corso della Conferenza dei Servizi del 30.08.2021 è emersa anche la necessità di disporre una variante ai piani urbanistici dei Comuni interessati dalla realizzazione delle SSE, specificatamente:

- al Piano degli Interventi del Comune di Adria e del Comune di Venezia;
- al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale del Comune di Piove di Sacco;

**EVIDENZIATO INOLTRE CHE:**

- il piano particellare di esproprio, allegato al progetto definitivo dell'intervento di "Elettrificazione della linea Adria-Mestre. Tratta Adria-Mira Buse. Sottostazioni elettriche – Opere civili", ha rilevato che le aree su cui devono essere realizzate le sottostazioni elettriche risultano di proprietà privata;
- per tale ragione in data 13.07.2021, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m.i. (di seguito anche "D.P.R. 327/2008"), nonché degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, sono state trasmesse ai soggetti privati le comunicazioni di avvio del procedimento, diretto all'approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, condizione che consentirà la successiva espropriazione delle aree interessate a favore del Beneficiario dell'espropriazione, che risulta essere la Regione del Veneto;
- entro i termini assegnati sono pervenute le osservazioni di cui al verbale istruttorio allegato alla presente (**Allegato 4**);

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. la dichiarazione di pubblica utilità di un'opera diventa efficace al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, nel caso di specie, da apporsi a norma dell'art. 10, comma 2, del medesimo D.P.R. 327/2001;
- ai fini del citato art. 10, comma 2, ovvero al fine di ricorrere alla procedura di variante semplificata ai piani urbanistici dei Comuni interessati dalla realizzazione degli interventi, l'atto di approvazione del progetto definitivo dovrà essere trasmesso ai relativi consigli comunali, come previsto dall'art. 19, comma 3, del medesimo D.P.R. 327/2001;

**RISCONTRATO** che il quadro economico generale di spesa dei lavori di cui all'oggetto consta di complessivi Euro 3.250.000,00, di cui Euro 2.333.792,37 per lavori a corpo, Euro 126.207,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 790.000,00 per somme a disposizione della stazione appaltante, ripartito come segue:

**Società a Responsabilità Limitata**

Capitale Sociale € 4.000.000,00 I.v.  
Registro Imprese di Padova n° 03792380283  
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)

**Sede Legale:**

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova  
tel 0490979128 fax 049774399  
info@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Targhe Natanti:**

Piazza IX Martiri, 1 - 30034 Mira VE  
tel 041.3135210 / 211  
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it  
targhelv@infrastrutturevenete.it

**Infrastruttura Ferroviaria:**

Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco PD  
tel 049.5840265 fax 049.9702995  
rete@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Navigazione Interna:**

Viale delle Industrie, 55 - 45100 Rovigo  
tel 0425.471348 fax 0425.404192  
uni@pec.infrastrutturevenete.it  
info.uni@infrastrutturevenete.it

<b>A</b>	<b>SOMME PER LAVORI</b>	
A1	Importo lavori a corpo	2.333.792,37
A2	Oneri della sicurezza	126.207,63
<b>A</b>	<b>Totale importo lavori a base d'asta</b>	<b>2.460.000,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-
B2	Rilievi, accertamenti e indagini	46.000,00
B3	Spostamenti, allacciamenti ai pubblici servizi, oneri per servizi	37.000,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti	185.400,00
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	290.000,00
B6	Accordi bonari ai sensi dell'art. 12 DPR 207/10 e art. 205 del D.Lgs 50/2016	-
B7	Spese tecniche connesse alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza verifica della progettazione, collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo	225.000,00
B8	Accantonamenti di cui agli art. 24 e 113 del D.Lgs 50/2016	-
B9	Contributo ANAC	600,00
B10	Spese per pubblicità e opere artistiche	3.000,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	3.000,00
<b>B</b>	<b>Totale importo parziale somme a disposizione</b>	<b>790.000,00</b>
<b>A+B</b>	<b>Totale A + B - Importo DA FINANZIARE</b>	<b>3.250.000,00</b>
<b>C</b>	<b>IMPOSTE</b>	
C1	I.V.A. (22% di A)	541.200,00
C2	I.V.A. (22% di B1+ B2+ B3+B6+B7+B11)	68.420,00
<b>C</b>	<b>Totale imposte</b>	<b>609.620,00</b>

**DATO ATTO CHE** l'assenza della copertura finanziaria del quadro economico generale di spesa è

**Società a Responsabilità Limitata**

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.  
 Registro Imprese di Padova n° 03792380283  
 Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)

**Sede Legale:**

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova  
 tel 0490979128 fax 049774399  
 info@pec.infrastrutturevenete.it  
 info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Targhe Natanti:**

Piazza IX Martiri, 1 - 30034 Mira VE  
 tel 041.3135210 / 211  
 targhelv@pec.infrastrutturevenete.it  
 targhelv@infrastrutturevenete.it

**Infrastruttura Ferroviaria:**

Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco PD  
 tel 049.5840265 fax 049.9702995  
 rete@pec.infrastrutturevenete.it  
 info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Navigazione Interna:**

Viale delle Industrie, 55 - 45100 Rovigo  
 tel 0425.471348 fax 0425.404192  
 uniro@pec.infrastrutturevenete.it  
 info.uni@infrastrutturevenete.it

ammessa ai sensi dell'art. 1, c. 4, della L. 14.06.2019, n. 55, modificato dalla Legge n. 108 del 2021, per il quale fino al 2023 “i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.”;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere all’approvazione del progetto definitivo dell’intervento di che trattasi;

### DETERMINA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto e di approvare le risultanze della Conferenza di Servizi decisoria, svoltasi in data 30.08.2021 ai sensi dell’art. 14, comma 2, e 14 ter della L. n. 241/90, con esito positivo con prescrizioni, come da verbale allegato (**Allegato 1**), che, per quanto di competenza, ha approvato il progetto definitivo dell’intervento di “Elettrificazione della linea Adria-Mestre. Tratta Adria-Mira Buse. Sottostazioni elettriche – Opere civili”, come da proposta motivata del RUP dell’11.10.2021 prot. 22336;
3. che l’adozione della presente determinazione corrisponde alla determinazione motivata di conclusione della conferenza, come stabilito dall’art.14.ter, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
4. di approvare il progetto definitivo dell’intervento in parola, il quale recepisce le prescrizioni espresse in sede di Conferenza di Servizi, composto dagli elaborati di cui all’elenco allegato (**Allegato 2**) e sottoposto a verifica da parte del RUP, ai sensi del Cap. 5 Parag. 5.1.4. lett. j) delle L.G. ANAC n. 3, giusto verbale allegato (**Allegato 3**);
5. che la dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento in parola diventerà efficace al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, a norma dell’art. 10, comma 2, del medesimo D.P.R. 327/2001;

**Società a Responsabilità Limitata**  
Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Padova n° 03792380283  
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)

**Sede Legale:**  
Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova  
tel 0490979128 fax 049774399  
info@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Targhe Natanti:**  
Piazza IX Martiri, 1 - 30034 Mira VE  
tel 041.3135210 / 211  
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it  
targhelv@infrastrutturevenete.it

**Infrastruttura Ferroviaria:**  
Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco PD  
tel 049.5840265 fax 049.9702995  
rete@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Navigazione Interna:**  
Viale delle Industrie, 55 - 45100 Rovigo  
tel 0425.471348 fax 0425.404192  
uni@pec.infrastrutturevenete.it  
info.uni@infrastrutturevenete.it

6. che, per la finalità di cui al citato art. 10, comma 2, ovvero affinché i Comuni interessati alla realizzazione degli interventi possano procedere con la variante semplificata ai propri piani urbanistici, il presente atto di approvazione dovrà essere trasmesso ai relativi consigli comunali, come previsto dall'art. 19, comma 3, del medesimo D.P.R. 327/2001;
7. di approvare il quadro economico generale di spesa dell'intervento riportato nelle premesse, di importo complessivo pari ad Euro 3.250.000,00;
8. di dare atto che l'assenza della copertura finanziaria del quadro economico generale di spesa è ammessa ai sensi dell'art. 1, c. 4, della L. 14.06.2019, n. 55, modificato dalla Legge n. 108 del 2021, per il quale fino al 2023 *"i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione."*;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento agli Enti ed altri soggetti invitati alla Conferenza di Servizi.

**Infrastrutture Venete s.r.l.**

**Il Direttore Generale**

Dott. Ing. Giuseppe Fasiol



**DIREZIONE PROPONENTE - Direzione Investimenti**

**Visto di Regolarità Tecnica** data 18.10.2021

Note.....


.....

.....

.....

.....

Visto dell'Ufficio .....



**Società a Responsabilità Limitata**

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Padova n° 03792380283  
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)

**Sede Legale:**

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova  
tel 0490979128 fax 049774399  
info@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Targhe Natanti:**

Piazza IX Martiri, 1 - 30034 Mira VE  
tel 041.3135210 / 211  
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it  
targhelv@infrastrutturevenete.it

**Infrastruttura Ferroviaria:**

Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco PD  
tel 049.5840265 fax 049.9702995  
rete@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Navigazione Interna:**

Viale delle Industrie, 55 - 45100 Rovigo  
tel 0425.471348 fax 0425.404192  
uniro@pec.infrastrutturevenete.it  
info.uni@infrastrutturevenete.it

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

**Visto di Regolarità Contabile** data 18/10/2021

Note.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Visto dell'Ufficio ..... **INFRASTRUTTURE VENETE S.r.l.**  
..... **Uffici Amministrativi di Padova**



**Società a Responsabilità Limitata**  
Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Padova n° 03792380283  
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)

**Sede Legale:**  
Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova  
tel 0490979128 fax 049774399  
info@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Targhe Natanti:**  
Piazza IX Martiri, 1 - 30034 Mira VE  
tel 0413135210 / 211  
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it  
targhelv@infrastrutturevenete.it

**Infrastruttura Ferroviaria:**  
Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sarco PD  
tel 049.5840265 fax 049.9702995  
rete@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Navigazione Interna:**  
Viale delle Industrie, 55 - 45100 Rovigo  
tel 0425.471348 fax 0425.404192  
uniro@pec.infrastrutturevenete.it  
info.uni@infrastrutturevenete.it

**OGGETTO: Verbale della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L.241/90.**

**Progetto definitivo dell'intervento di "Elettificazione della linea Adria – Mestre. Tratta Adria – Mira Buse. Sottostazioni elettriche – Opere civili".  
Linea ferroviaria Adria-Mestre.**

**Comuni interessati: Adria, Piove di Sacco, Venezia.**

Con nota del 05.08.2021 prot. 18104 a firma del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche "RUP"), Ing. Alessandra Grosso, è stata indetta per il giorno 30.08.2021 alle ore 9.30 la Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90 e s.m.i., da svolgersi con le modalità previste dall'art. 14.ter comma 1 della citata L. 241/90 e s.m.i., ovvero in forma simultanea e in modalità sincrona.

La documentazione relativa al procedimento in oggetto è stata resa disponibile e scaricabile al seguente link <https://cloudpd.stweb.it/owncloud/index.php/s/R4U5BPZWfzMKUK> ed era stato fissato per il giorno 20.08.2021 il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte potevano richiedere - per una sola volta, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della Legge n. 241/1990, e unicamente attraverso richiesta a mezzo pec all'indirizzo [info@pec.infrastrutturevenete.it](mailto:info@pec.infrastrutturevenete.it) - integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni.

In merito a quanto sopra si precisa che sono pervenute le richieste di integrazioni da parte di CAV S.p.A. – nota acquisita con prot. 18981 del 23.08.2021, Città Metropolitana di Venezia – nota acquisita con prot. 18982 del 23.08.2021, Consorzio Adige Po' - nota acquisita in data 20.08.2021 prot. 18934, e Regione Veneto – Uffici Genio Civile di Rovigo - nota acquisita in data 23.08.2021 prot. 18974. A suddette comunicazioni è stato dato riscontro trasmettendo la documentazione integrativa richiesta entro i termini della seduta della Conferenza dei Servizi oggetto del presente verbale.

La riunione, presieduta dal RUP con segretario verbalizzante l'Ing. Andrea Pianca, si è tenuta in via telematica e di seguito si riportano gli esiti della stessa.

#### Inizio Conferenza dei Servizi ore 9.40

Prende la parola il RUP che fa una premessa in ordine alle funzioni assegnate dalla Regione del Veneto ad Infrastrutture Venete s.r.l., in attuazione della L.R. n. 40/2018. Specificatamente a partire dal 1° gennaio 2020 Infrastrutture Venete s.r.l. è il soggetto gestore della linea ferroviaria Adria - Piove di Sacco – Mestre, che risulta essere l'unica linea ferroviaria di competenza regionale in territorio veneto, e nell'ambito delle proprie competenze deve realizzarne l'elettificazione.

Attualmente la tratta ferroviaria Mira Buse - Mestre è già elettrificata e per tale ragione l'intervento in parola consiste nella realizzazione dell'impianto di trazione elettrica a 3000 Vcc lungo la tratta Mira Buse-Adria e nel relativo allaccio agli impianti esistenti. L'opera si completa con la realizzazione di n. 3 sottostazioni elettriche a servizio dell'intera linea ferroviaria (Adria –

Società a Responsabilità Limitata  
Capitale Sociale € 2.000.000 (i.v.)  
Registro Imprese di Padova n. 03729380283  
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)

Sede Legale:  
Piazza Zambello 9 - 35028 Piove di Sacco PD  
tel 0490979128 fax 049774399  
[info@pec.infrastrutturevenete.it](mailto:info@pec.infrastrutturevenete.it)  
[info@infrastrutturevenete.it](mailto:info@infrastrutturevenete.it)

Uffici Targhe Internati:  
Piazza Martiri 1 - 45100 Rovigo VI  
tel 0425 471348 fax 0425 404192  
[taghe@pec.infrastrutturevenete.it](mailto:taghe@pec.infrastrutturevenete.it)  
[taghe@infrastrutturevenete.it](mailto:taghe@infrastrutturevenete.it)

Infrastruttura Ferroviaria:  
Viale degli Alpini 23 – 35028 Piove di Sacco PD  
tel 049 5640265 fax 049 5702897  
[rete@pec.infrastrutturevenete.it](mailto:rete@pec.infrastrutturevenete.it)  
[info@infrastrutturevenete.it](mailto:info@infrastrutturevenete.it)

Uffici Navigazione Interna:  
Viale delle Industrie 55 – 45100 Rovigo  
tel 0425 471348 fax 0425 404192  
[uffici@pec.infrastrutturevenete.it](mailto:uffici@pec.infrastrutturevenete.it)  
[uffici@infrastrutturevenete.it](mailto:uffici@infrastrutturevenete.it)

Venezia Mestre).

Il progetto complessivo per la realizzazione dell'intervento di elettrificazione è stato suddiviso in n. 2 lotti funzionali, puntualmente:

**LOTTO 1.** "Elettrificazione della linea Adria-Mestre. Tratta Adria-Mira Buse", che attiene alla realizzazione della linea di trazione elettrica a 3000 Vcc, composta da sostegni, linea di contatto e opere elettromeccaniche. L'intervento presenta un elevato contenuto tecnologico e rientra nelle attività di cui all'art. 118 D.Lgs. 50/2016, ovvero rientra nei cosiddetti "settori speciali";

**LOTTO 2.** "Elettrificazione della linea Adria-Mestre. Tratta Adria-Mira Buse. Sottostazioni elettriche opere civili", che attiene alla realizzazione delle opere civili di n. 3 sottostazioni elettriche (SSE), oltre ai piazzali perimetrali, alle predisposizioni di cavidotti e pozzetti, propedeutici a consentirne il popolamento con le opere elettromeccaniche.

Il progetto definitivo del LOTTO 2 è oggetto della Conferenza di Servizi di cui al presente verbale.

Diversamente in data 04.06.2021 si è tenuta la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo del LOTTO 1, conclusasi favorevolmente con prescrizioni. Ad oggi sono state recepite le prescrizioni espresse in Conferenza di Servizi, ed il progetto definitivo aggiornato è stato sottoposto all'operatore economico affidatario del contratto di esecuzione dell'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

Il RUP precisa che per quanto riguarda il LOTTO 2 l'ubicazione delle SSE è giustificata, oltre che da una valutazione tecnica in ordine al bilanciamento energetico, anche dalla condivisione dei punti di consegna della fornitura di energia elettrica di media tensione da parte di e-distribuzione S.p.a..

Le aree su cui devono essere realizzate le sottostazioni elettriche risultano di proprietà privata, come rilevabile dal piano particellare di esproprio allegato al progetto definitivo, e per tale ragione sono state inviate le comunicazioni di avvio del procedimento ai relativi proprietari, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m.i, nonché degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Il RUP specifica inoltre che:

- l'avvio del procedimento, sopra specificato, è diretto all'approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, che consentirà la successiva espropriazione delle aree interessate a favore della Regione del Veneto;
- ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. la dichiarazione di pubblica utilità diventerà efficace al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio a norma dell'art. 10, comma 2, del medesimo D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Con riferimento all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il RUP chiarisce che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al fine di consentire alle amministrazioni comunali interessate l'avvio delle procedure di variante agli strumenti urbanistici, verrà trasmessa, unitamente al progetto definitivo, eventualmente aggiornato alle prescrizioni espresse nel corso della Conferenza di Servizi, la relativa determina di approvazione.

Il RUP conclude comunicando che dopo la chiusura della Conferenza dei Servizi, il procedimento sarà il seguente:

- trasmissione del Verbale di Conferenza dei Servizi a tutti gli Enti/Soggetti invitati;

Società a Responsabilità Limitata  
Capitale Sociale € 4.000.000 00 i.v.  
Registro Imprese di Padova n. 02792380261  
Codice Fiscale e Partita IVA n. 02792380261



Sede Legale:  
Piazza G. Zanellato 5 - 35131 Padova  
tel 0490979128 fax 0497743549  
info@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Termini Interni:  
Piazza G. Zanellato 5 - 35131 Padova  
tel 049 471348 fax 0425 404192  
info@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

Infrastruttura Ferroviaria:  
Viale degli Alpini 23 - 35028 Piove di Sacco PD  
tel 049 5840765 fax 049 8707695  
rete@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Navigazione Interna:  
Viale degli Alpini 23 - 35131 Piove  
tel 0425.471348 fax 0425.404192  
info@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

- eventuale aggiornamento del progetto definitivo alle prescrizioni e/o osservazioni formulate nel corso della Conferenza di Servizi, alcune delle quali già pervenute;
- verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del progetto definitivo aggiornato che dovrà chiudersi con esito positivo;
- determina di approvazione del progetto definitivo;
- sviluppo della progettazione esecutiva e relativa verifica;
- avvio della procedura di gara per l'affidamento del contratto d'appalto per la realizzazione dei lavori.

Il RUP per l'illustrazione del progetto passa la parola all'Ing. Daniele Bianchi dello studio Martini Ingegneria, capogruppo dell'RTP costituito da Martini Ingegneria s.r.l. – Evitec s.r.l. – A2G soc. coop. – dott. Geol. Pier-Andrea Vorlicek, che ha sviluppato il progetto definitivo.

L'Ing. Bianchi prende la parola presentando il progetto attraverso alcune slide di sintesi.

Il progetto definitivo oggetto della presente Conferenza dei Servizi riguarda la realizzazione delle Opere Civili delle Sottostazioni Elettriche, previste nell'ambito dell'intervento di elettrificazione della linea ferroviaria Adria – Mestre, per la tratta Adria – Mira Buse, che viene realizzata in altro appalto mediante costruzione dell'impianto di trazione elettrica a 3000 Vcc.

Gli interventi sono collocati nei Comuni di Adria, Piove di Sacco e Venezia.

In particolare, il progetto riguarda la realizzazione delle opere civili di tre sottostazioni elettriche, comprensive dei piazzali di sottostazione, dei relativi fabbricati e dei cavidotti.

Partendo da nord vi è la sottostazione di Venezia, l'intervento si colloca in area agricola a nord dell'autostrada A57, in prossimità del casello di Villabona. L'area è adiacente alla ferrovia Adria-Mestre ed ha andamento pianeggiante. Il contesto di inserimento è agricolo, ricompreso tra gli abitati di Mestre e Oriago – Mira.

In posizione baricentrica alla linea ferroviaria è invece localizzata la sottostazione di Piove di Sacco; l'intervento si colloca in area agricola ad est del fabbricato officina esistente nella Stazione di Piove di Sacco, l'area ha andamento pianeggiante. In adiacenza all'area sono presenti fossati di scolo; il contesto di inserimento è limitrofo all'abitato e l'accesso all'area avviene dall'area di Stazione di Piove di Sacco, con ingresso da via degli Alpini.

A fine linea troviamo quindi la sottostazione di Adria. L'area di intervento si colloca in area agricola all'intersezione delle ferrovie Adria-Mestre, gestita da Infrastrutture Venete, con la ferrovia Rovigo Chioggia di RFI. L'area ha andamento pianeggiante e si sviluppa in zone caratterizzate da quote prossime o inferiori al livello del medio mare. Il contesto di inserimento è prevalentemente agricolo, ancorché nei pressi dell'abitato di Adria. L'accesso all'area avviene da un passaggio a livello che insiste sulla linea Adria Mestre.

Tutte e tre le aree oggetto della presente Conferenza dei Servizi sono caratterizzate da:

- un piazzale di sottostazione;
- un fabbricato di sottostazione;
- cabina di consegna MT;
- bacino di compensazione per invarianza idraulica.

Per tutte le sottostazioni elettriche è prevista la realizzazione di piazzale con finitura in conglomerato bituminoso, recinzione e cancello, e la relativa viabilità di accesso.



La recinzione prevista è di tipo RFI in calcestruzzo armato a pettine, posata su muro di sostegno in c.a., con cancello di chiusura. La quota dei piazzali di sottostazione è stata definita pari a quella del piano del ferro della ferrovia, al fine di garantire lo stesso livello di sicurezza idraulica dell'infrastruttura nei confronti di eventuali allagamenti.

All'interno dei piazzali trovano spazio il fabbricato di sottostazione, di tipo industriale in calcestruzzo armato, per l'alloggiamento degli apparati elettromeccanici. Si è individuata una unica tipologia di fabbricato per i tre siti al fine di uniformare ed ottimizzare sia gli aspetti costruttivi sia i successivi interventi di gestione e manutenzione. L'edificio con copertura piana ha dimensioni in pianta di m 22,50 x 13,10, ed altezza pari a circa m 5,50 è previsto con realizzazione di fondazioni a trave rovescia in calcestruzzo armato, struttura a telaio in calcestruzzo armato e pannelli di tamponamento prefabbricati in c.a.

Per l'alimentazione delle sottostazioni elettriche è prevista la fornitura di energia in media tensione e 20 kV da parte di E-distribuzione attraverso la realizzazione di cabine di consegna dotate dei necessari vani di consegna, misura e vano utente, quest'ultimo separato dai precedenti. L'accesso ai vani tecnici di competenza E-distribuzione avverrà dall'esterno della recinzione dell'area di stazione, mentre al vano utente si accederà dall'interno della recinzione. La cabina di consegna sarà realizzata mediante manufatto prefabbricato di dimensioni pari a circa m 9,90 x 2,30 con altezza di m 2,80.

Infine, allo scopo di mitigare l'impatto delle opere nel contesto di inserimento si sono previsti adeguati volumi compensativi atti ad assicurare la compatibilità idraulica delle opere.

Si sono inoltre previste sistemazioni a verde e messa dimora di siepi arboreo arbustive autoctone di mitigazione, non interferenti con le necessità dell'esercizio ferroviario e delle strutture.

Il RUP, dopo aver ringraziato l'Ing. Bianchi per l'esposizione, procede precisando che la Conferenza dei Servizi ha lo scopo di acquisire tutti i pareri sul progetto definitivo dei vari soggetti invitati ed in particolare:

- i Comuni di Adria, Piove di Sacco e Venezia sono convocati, oltre che per la finalità di cui all'art. 27, comma 3, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, anche ai fini dell'approvazione della variante agli strumenti urbanistici comunali, nonché per il rilascio della propria autorizzazione alla realizzazione dell'intervento ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- la Città Metropolitana di Venezia, le Province di Padova e Rovigo sono convocate in quanto enti competenti ai fini dell'approvazione della eventuale variante al Piano di Assetto del Territorio dei comuni del proprio territorio;
- la Regione del Veneto e i Consorzi di Bonifica Bacchiglione, Adige Po e Acque Risorgive sono convocati per la valutazione di compatibilità idraulica degli interventi progettati;
- il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili è convocato per il rilascio dell'autorizzazione alla posa dei cavidotti per le linee di MT e di BT entro la fascia di rispetto autostradale;
- la società CAV S.p.a. è convocata per il rilascio dell'autorizzazione all'uso della viabilità esistente per l'accesso alla SSE da Via dei Salici, nel Comune di Mestre;
- gli Enti gestori di servizi pubblici per la finalità di cui all'art. 27, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

Con riferimento alle autorizzazioni dei Comuni alla realizzazione dell'intervento ai sensi del D.P.R. 380/2001, l'Ing. Grosso precisa che la società Infrastrutture Venete S.r.l., pur essendo a

partecipazione pubblica, non rientra tra i soggetti esclusi dall'applicazione del Titolo II – Titoli abilitativi del citato D.P.R. 380/2001. Per tale ragione l'Ing. Grosso chiede alle amministrazioni comunali se è possibile, nelle more del conseguimento della conformità urbanistica, ottenere in questa sede una conformità sotto il profilo edilizio, essendo chiariti la destinazione dei fabbricati e la tipologia d'intervento, sospendendo l'efficacia del titolo abilitativo fino alla conclusione della procedura di variante urbanistica.

Il RUP passa quindi la parola agli Enti invitati, seguendo l'ordine della lettera di convocazione, per esprimere il proprio parere nei confronti del progetto definitivo, precisando che essendo una Conferenza dei Servizi decisoria tenuta in modalità sincrona la mancanza di espressione, di parere o di comunicazione equivale sostanzialmente ad un silenzio-assenso. Rimane inteso tuttavia che se dovessero pervenire delle osservazioni alla chiusura della Conferenza, verrà valutata la possibilità del relativo recepimento.

Nella successiva tabella riassuntiva sono riportati gli enti invitati e le presenze effettive, nonché tutti i pareri espressi direttamente in Conferenza e quelli pervenuti con lettera.

ENTE	Presenze	Parere	Osservazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali - UIT Bologna	No	Favorevole con prescrizioni	Parere acquisito al prot. 19350 del 30.08.2021, con cui si rimanda al parere favorevole con prescrizioni espresso da CAV S.p.a. [n.d.r. parere acquisito il 30.08.2021 prot. 19349]
REGIONE VENETO	Si	Favorevole con prescrizioni e raccomandazioni	Il parere è stato letto dal Rappresentante Unico della Regione, Ing. Marco d'Elia, [n.d.r. parere acquisito in data 30.08.2021 prot. 19377]. Il parere ha raccolto l'espressione di: - U.O. del Genio Civile di Rovigo, acquisito anche da Infrastrutture Venete S.r.l. il 27.08.2021 prot. 19326 – parere favorevole con prescrizioni; - U.O. del Genio Civile di Padova acquisito in rettifica anche da Infrastrutture Venete S.r.l. il 30.08.2021 prot. 19436 – parere favorevole con prescrizioni; - U.O. del Genio Civile di Venezia – parere favorevole con prescrizioni; - Direzione Pianificazione Territoriale – parere favorevole; - Direzione Infrastrutture e Trasporti – parere favorevole; - Direzione Ambiente e transizione ecologica – chiede integrazione circa le Distanze di prima Approssimazione. L'Ing. Grosso e i Progettisti specificano detta dichiarazione verrà trasmessa unitamente al progetto definitivo adeguato alle prescrizioni. Il R.U.R. precisa anche che la delibera CIPE per il finanziamento dell'opera nel suo complesso è stata spostata dal mese di luglio 2021 al mese di

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA	Si	Favorevole con prescrizioni	<p>settembre 2021.</p> <p>Il Rappresentante della Città Metropolitana, Dott. Urb. Massimo Pizzato, conferma che la documentazione progettuale ricevuta a seguito della richiesta di integrazioni avvenuta con prot. 18982 del 23.08.2021 è da ritenersi esaustiva. Pertanto, il parere è favorevole con la precisazione che relativamente alla Variante al P.I. del Comune di Venezia, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo in Consiglio Comunale, che costituirà adozione della variante urbanistica ai sensi dell'art.19 del DPR 327/01, sarà necessario acquisire oltre ai pareri della Regione del Veneto – Genio civile, e del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, in relazione alle verifiche idrauliche di competenza, anche il parere della Commissione Regionale VAS, in relazione alla Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale ai sensi della L.R. n.29 del 25 Luglio 2019 e della DGR n.61/2020, o alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla DGR n. 1717/2013.</p> <p>Il Rappresentante della Città Metropolitana chiede se l'autorizzazione di cui alla L.R. 24/91 è oggetto della Conferenza. L'Ing. Grosso specifica che detta autorizzazione verrà direttamente acquisita dalla società concessionaria della distribuzione.</p>
PROVINCIA DI PADOVA	Si	Favorevole	<p>Parere acquisito al prot. 19376 del 30.08.2021.</p> <p>Il Rappresentante della Provincia di Padova, Geom. Roberto Anzaldi, specifica che il progetto costituendo variante al P.A.T.I. "Tra Brenta e Bacchiglione" (Comuni di Arzergrande, Brugine, Piove di Sacco e Pontelongo) comporta che l'iter procedurale previsto dall'art. 19 del DPR n. 327/2001 deve prevedere che il Consiglio Comunale adotti la variante.</p> <p>La Provincia ritiene in ogni caso che vista la rilevanza minima dell'intervento la variazione potrà riguardare solo il Comune di Piove di Sacco, escludendo l'approvazione in Consiglio Comunale anche da parte degli altri Comuni. Il Rappresentante della Provincia di Padova chiede al Comune di Piove di Sacco di verificare nella norma tecnica il riferimento alle tipologie di variazioni che possono</p>



			coinvolgere un solo Comune.
PROVINCIA DI ROVIGO	No	Favorevole	Parere acquisito al prot. 18441 del 09.08.2021. Specificatamente non si ravvisa la necessità di una variante al PAT ma esclusivamente al Piano degli Interventi, demandando quindi al Comune di Adria la competenza nella procedura.
COMUNE DI ADRIA	Si	Favorevole	Presente il Vice Sindaco.
COMUNE DI PIOVE DI SACCO	Si	Favorevole Evidenziando la non conformità urbanistica	I Rappresentanti del Comune, Geom Freddy Sambin e Arch. Ivano Ronca, esprimono parere favorevole evidenziando la non conformità al P.A.T.I. e pertanto si dovrà procedere ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 327/2001. Sull'ipotesi di ottenere in questa sede il titolo abilitativo, nelle more del conseguimento della conformità urbanistica, il Comune conferma che a conclusione favorevole Conferenza dei Servizi, trattandosi di opera pubblica, una volta ottenuta la conformità urbanistica non sia necessario presentare una pratica edilizia al SUAP. Il comune chiede invece se è possibile collegare i servizi igienici del fabbricato di sottostazione alla pubblica fognatura posta a nord dell'area. I progettisti verificheranno la fattibilità e precisano tuttavia che il locale avrà un utilizzo fortemente limitato e che il sistema di trattamento adottato (vasca imhoff) risulta confacente.
COMUNE DI VENEZIA	Si	Favorevole Evidenziando la non conformità urbanistica	Parere acquisito al prot. 19347 del 30.08.2021. Il Rappresentante del Comune, Arch. Vincenzo de Nitto, tuttavia precisa verbalmente che non si ravvisa la necessità di una variante al PAT, ma esclusivamente al Piano degli Interventi. Sull'ipotesi di ottenere in questa sede una conformità sotto il profilo edilizio, nelle more del conseguimento della conformità urbanistica, il Comune esprime parere negativo in quanto la conformità urbanistica risulta presupposto fondamentale per il rilascio di un parere di questo tipo e di fatto gli uffici non possono anticipare l'espressione del Consiglio Comunale emettendo un permesso. All'approvazione del progetto esecutivo dovrà essere presentata una pratica edilizia al SUAP. Il Comune si impegna ovviamente a favorire il rilascio del <b>parere in tempi rapidi.</b>



RFI – DIREZIONE TERRITORIALE DI VENEZIA	No	Silenzio assenso	-
CAV CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.p.a.	No	Favorevole con prescrizioni	Parere acquisito al prot. 19349 del 30.08.2021
CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE	No	Favorevole con prescrizioni	Parere acquisito al prot. 18787 del 17.08.2021
CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE	No	Favorevole con prescrizioni	Parere acquisito al prot. 18797 del 17.08.2021
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO'	Si	Favorevole con prescrizioni	Parere acquisito al prot. 19288 del 27.08.2021. Il Rappresentante, geom. Roberto Brogiato, conferma che la documentazione progettuale ricevuta a seguito della richiesta di integrazioni avvenuta con prot. 18934 del 20.08.2021 risulta completa.
E-distribuzione Spa	Si	Favorevole	Il Rappresentante P.I. Francesco Ponchio Parere favorevole per tutte le aree di competenza del progetto.
Terna Rete Italia S.p.A.	No	Silenzio assenso	-
SNAM SpA	No	Favorevole con prescrizioni	Parere acquisito al prot. 19333 del 27.08.2021.
TIM - Telecom Italia S.p.A.	No	Silenzio assenso	-
Fastweb S.p.A. - Area Nord-Est	No	Silenzio assenso	-
Italgas Reti S.p.A.	No	Silenzio assenso	-
AcegasApsAmga S.p.A.	No	Silenzio assenso	-
Acquevenete S.p.A.	No	Silenzio assenso	-
Gruppo Veritas S.p.A.	No	Favorevole con prescrizioni	Parere acquisito al prot. 19344 del 30.08.2021.
Veneto Acque S.p.A.	No		Invitato per conoscenza in quanto originario proprietario dell'impianto presente nelle aree SSE Mestre ora in gestione al gruppo Veritas.

Il RUP recepitati tutti i pareri, evidenzia che in ordine alla realizzazione dell'opera non si rilevano determinazioni espresse in termini di dissenso non superabile, ma solo determinazioni espresse in termini di assenso o di assenso con prescrizioni.

Per tale ragione l'Ing. Grosso chiude i lavori della Conferenza dei Servizi con esito positivo con prescrizioni, specificando che il verbale verrà formalmente trasmesso a tutti i soggetti invitati.

Il RUP evidenzia infine che il progetto definitivo, modificato sulla base delle prescrizioni espresse, sarà trasmesso a tutti i soggetti destinatari della Conferenza di servizi unitamente al relativo provvedimento di approvazione.

#### Chiusura Conferenza dei Servizi ore 10.45

Si allegano al presente Verbale tutte le note ricevute al protocollo da parte degli Enti interessati.

Società a Responsabilità Limitata  
Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Padova n° 01757360291  
Codice Fiscale e Partita IVA n° 01757360291



Sede Legale  
Via G. Zanella 2 - 35124 Padova  
Tel. 0497075129 Fax 0497114333  
info@infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Targhe Natanti  
Via L. B. Moro 1 - 35134 Montebelluna (TV)  
Tel. 0422 4126110  
compt@infrastrutturevenete.it  
targhe@infrastrutturevenete.it

Infrastruttura Ferroviaria  
Via degli Alpini 22 - 35125 Piove di Racco (PD)  
Tel. 049 7640265 Fax 049 4702 891  
rpa@infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Navigazione Interna  
Via delle Industrie 55 - 35100 Vigonovo (PD)  
Tel. 049 7640265 Fax 049 4702 891  
info@infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it



*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO A RETE E I SISTEMI INFORMATIVI  
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI  
UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA

Viale Masini, 8 - 40126 Bologna - tel. 051 6089411 - fax 051 243996

[uit.bologna@pec.mit.gov.it](mailto:uit.bologna@pec.mit.gov.it)

DGVCA/UTBo

Spett.le  
Infrastrutture Venete Srl  
[info@pec.infrastrutturevenete.it](mailto:info@pec.infrastrutturevenete.it)

e p.c.: Spett.le  
CAV S.p.A.  
Via Bottenigo, n° 64/A  
30175 Marghera (VE)  
[cav@cert.cavspa.it](mailto:cav@cert.cavspa.it)

Spett.le  
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
Dipartimento per la Programmazione, le Infrastrutture di  
trasporto a rete e i Sistemi Informativi  
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie  
Autostradali  
Via Nomentana 2  
00161 ROMA  
[svca@pec.mit.gov.it](mailto:svca@pec.mit.gov.it)

Oggetto: Progetto definitivo dell'intervento di "Elettrificazione della linea Adria – Mestre. Tratta Adria – Mira Buse. Sottostazioni elettriche – Opere civili".  
Linea ferroviaria Adria-Mestre.  
Comuni interessati: Adria, Piove di Sacco, Venezia  
Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L.241/90 – 30.080.2021

Si fa riferimento alla nota n.18104 del 05.08.2021 con la quale codesta Amministrazione ha convocato la conferenza di servizi in oggetto ed alla successiva n. 19250 del 26.08.2021 con la quale trasmette integrazioni documentali, per comunicare che, per progressi impegni istituzionali, quest'Ufficio non potrà partecipare pertanto esprime con la presente nota il proprio parere ai fini del procedimento in argomento.

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Concessionaria CAV con nota che si allega, si concorda con lo stesso.

Distinti saluti

Il Dirigente dell'Ufficio  
Domenico Capomolla

Firmato digitalmente da:CAPOMOLLA DOMENICO  
Organizzazione:Ministero delle Infrastrutture e dei Trasport  
Data:27/08/2021 13:10:51

Allegati: c.s.d.



Data 27 AGO. 2021 Protocollo N° 378765 Class: 8800110600 / A .000.07.1 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Convocazione Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della L.241/90 - Progetto definitivo dell'intervento di "Elettrificazione della linea Adria - Mestre nella tratta Adria - Mira Buse. Sottostazioni elettriche - Opere civili" - Linea ferroviaria Adria-Mestre - Comuni interessati: Adria, Piove di Sacco, Venezia.  
Comunicazione.

All'Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
[area.tutelaterritorio@pec.regione.veneto.it](mailto:area.tutelaterritorio@pec.regione.veneto.it)

p.c. Alla Società Infrastrutture Venete S.r.l.  
[info@pec.infrastrutturevenete.it](mailto:info@pec.infrastrutturevenete.it)

Alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa  
[difesasuolo@pec.regione.veneto.it](mailto:difesasuolo@pec.regione.veneto.it)

Alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico  
[dissestoidrogeologico@pec.regione.veneto.it](mailto:dissestoidrogeologico@pec.regione.veneto.it)

Al Consorzio di Bonifica Adige Po  
Piazza G. Garibaldi, 8  
45100 - Rovigo  
[consorzio@pec.adigepo.it](mailto:consorzio@pec.adigepo.it)

Con riferimento alla Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, indetta dalla società Infrastrutture Venete S.r.l. con nota prot. n.2021U0018104 del 05/08/2021 e registrata al protocollo regionale n.349495 del 05/08/2021, per il parere di competenza riferito all'istanza in oggetto, si precisa quanto segue.

Per quanto attiene lo studio di compatibilità idraulica riferito alla "Sottostazione elettrica di Adria", aggiornato con nota prot. n.2021U0019162 del 25/08/2021 (*elaborati n.SE.ID.R.3.001, SE.ID.R.3.002 e n.SE.ID.D.3.003*), si rileva che gli interventi previsti sull'area oggetto di trasformazione, complessivamente pari a 0.58.60 ha, comportano una modesta impermeabilizzazione potenziale delle superfici ed il conseguente incremento delle portate e che, pertanto, risulta indispensabile associare a tali trasformazioni adeguati interventi che garantiscano l'invarianza idraulica.

A tal riguardo lo studio di compatibilità idraulica in esame prevede, adottando un coefficiente di impermeabilizzazione medio pari a 0,43, un volume di invaso complessivo pari a 256 m<sup>3</sup>, corrispondente ad un volume specifico di circa 437 m<sup>3</sup>/ha, che rientra tra quelli mediamente determinati per situazioni analoghe.

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico  
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo  
Viale della Pace 1/D - 45100 Rovigo - Tel. 0425-397358 - Fax 0425-397272  
e-mail: [geniocivillero@regione.veneto.it](mailto:geniocivillero@regione.veneto.it) - PEC: [geniocivillero@pec.regione.veneto.it](mailto:geniocivillero@pec.regione.veneto.it)



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Tutto ciò premesso e considerato, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al progetto “Elettrificazione della linea Adria - Mestre nella tratta Adria - Mira Buse. Sottostazioni elettriche - Opere civili”, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere garantito un volume specifico di invaso pari a 437 mc/ha quale misura compensativa minima necessaria a laminare la portata d’acqua meteorica in eccesso durante l’evento critico;
- gli scarichi delle acque meteoriche o depurate nei corsi d’acqua dovranno avvenire con modalità e limitazioni indicate dal consorzio di bonifica territorialmente competente;
- vanno evitati volumi d’invaso in posizione depressa rispetto al punto di scarico finale delle acque;
- il Comune dovrà accertare, al termine della fase esecutiva, l’effettiva realizzazione delle opere;
- dovranno essere integralmente recepite tutte le prescrizioni contenute nel parere idraulico trasmesso dal Consorzio di Bonifica Adige Po con nota prot. n.9973 del 26/08/2021, anche se non esplicitate nel presente parere.

Distinti Saluti.

Il Direttore  
Dott. Ing. Fabio Galiazzo

*Referente per contatti ed informazioni:*

*P.O. Edilizia e opere di interesse regionale, gestione e manutenzione delle sedi*

*Ing. Dino Gasparetto - Tel. 0425-397282 -- e-mail: [dino.gasparetto@regione.veneto.it](mailto:dino.gasparetto@regione.veneto.it)*

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico  
**Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo**

Viale della Pace 1/D - 45100 Rovigo - Tel. 0425-397358 - Fax 0425-397272  
e-mail: [geniocivilero@regione.veneto.it](mailto:geniocivilero@regione.veneto.it) - PEC: [geniocivilero@pec.regione.veneto.it](mailto:geniocivilero@pec.regione.veneto.it)



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 25 AGO. 2021 Protocollo N° 375245 / Class: Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Convocazione Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L.241/90 - Progetto definitivo dell'intervento di "Elettrificazione della linea Adria-Mestre. Tratta Andria-Mira buse. Sottostazioni elettriche – Opere civili". Linea ferroviaria Adria-Mestre. Comuni interessati Adria, Piove di Sacco, Venezia. Parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 3637/2002 e s.m.i.

All' Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
e p.c. Alla Società Infrastrutture Venete S.r.l.

Alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa

Alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico

Al Consorzio di Bonifica Bacchiglione

Vista ed esaminata la documentazione relativa all'oggetto inviata dalla società Infrastrutture Venete S.r.l. con nota n. U0018104 del 05/08/2021, acquisita a protocollo in data 05/08/2021 n.349495;

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Bacchiglione n. 18977 del 16/06/2021 acquisita a protocollo in data 30/06/2021 n.294235, con la quale rilascia parere idraulico favorevole con prescrizioni;

Per quanto attiene lo studio di compatibilità idraulica riferito alla "Sottostazione elettrica di Piove di Sacco" elaborati: 4.001.00.SE.ID.R, 4.002.00.SE.ID.D, 4.003.02.SE.OC.D, 4.004.02.SE.OC.D;

Considerato che l'intervento in parola è tale da comportare l'incremento dell'impermeabilizzazione delle superfici;

Considerato che lo studio per la valutazione di compatibilità idraulica individua misure compensative che contribuiscono a garantire l'invarianza idraulica;

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i. e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell'approvazione della pratica in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato, **si esprime parere favorevole** all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica sopra citata e integrate con le prescrizioni del Consorzio di Bonifica Bacchiglione.

Distinti saluti.

Il Direttore  
- ing. *Rodolfo Borghi* -

Referente: ing. Gianni Ferrarese 049-8778619  
P.O. OO II/ Coordinamento: ing. Alessandra Tassarollo  
Responsabile del Procedimento: ing. Rodolfo Borghi

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico  
**Unità Organizzativa Genio Civile di Padova**  
Corso Milano, 20 – 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 – Fax 049/8778624  
[geniocivilepd@pec.regione.veneto.it](mailto:geniocivilepd@pec.regione.veneto.it)



Oggetto: Infrastrutture Venete S.r.l. – Progetto definitivo dell'intervento di "Elettrificazione della linea Adria - Mestre. Tratta Adria-Mira Buse. Sottostazioni elettriche-opere civili". Conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona del 30.08.2021: Parere relativo allo studio di Compatibilità Idraulica (DGR 2948/09).

All'Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
Sede

e p.c.      Alla Direzione Uffici Territoriali  
per il Dissesto Idrogeologico  
Sede

Con riferimento alla convocazione alla Conferenza dei servizi prevista per il giorno 30/08/2021 ( prot. reg.le 349495 del 05/08/2021) si rilascia, con la presente, il parere di competenza inerente a quanto in oggetto, facendo seguito alla *Relazione Idraulica* presente tra i documenti scaricabili nel link indicato.

CONSIDERATO che:

- il progetto definitivo in oggetto comprende una variante urbanistica nella zona di competenza di questo Genio Civile di Venezia localizzato nel Comune di Venezia, in prossimità della Stazione Porta Ovest, per la realizzazione di una sottostazione elettrica in un ambito attualmente agricolo;
- l'ambito territoriale interessato dalla variante è indicato come area a pericolosità moderata P1 soggetta a scolo meccanico nel PAI del Bacino Scolante della Laguna di Venezia;
- la valutazione di compatibilità idraulica prevede la creazione di volumi d'invaso destinati ad assicurare l'invarianza idraulica;

**SI ESPRIME PER QUANTO DI COMPETENZA PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti prescrizioni:

1. prima di ogni intervento o trasformazione territoriale siano definite e realizzate adeguate misure di mitigazione; in particolare si raccomanda la realizzazione di edifici aventi il piano terra sopraelevato di 40 -50 cm rispetto al piano di campagna.
2. siano altresì realizzati, quali misure compensative necessarie per assicurare l'invarianza idraulica, i volumi d'invaso indicati nel paragrafo 1.2.3.3 *Realizzazione dei volumi di invaso compensativi* della *Relazione Idraulica*. In fase di progettazione esecutiva dovrà, comunque, essere verificato il ricettore finale delle acque meteoriche al fine di soddisfare le esigenze dello studio idraulico del PAT del Comune di Venezia per

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - Unità Organizzativa Genio Civile Venezia  
Via Longhena,6 - 30175 Venezia - Marghera - Tel. 041.279 5774 - 5426 - 4688 - Fax 041.279 4124  
e-mail: [geniocivileve@regione.veneto.it](mailto:geniocivileve@regione.veneto.it)      P.E.C.: [geniocivileve@pec.regione.veneto.it](mailto:geniocivileve@pec.regione.veneto.it)



- l'ATO di riferimento che limita in molti casi il coefficiente udometrico u a 1 l/s-ha, adeguando se necessario il volume d'invaso. Dovranno altresì essere previste tutte le ulteriori misure atte a evitare ogni possibile aggravamento della situazione e ad assicurare l'efficacia idraulica degli invasi previsti (invasi supplementari, separazione delle acque nere dalle bianche, controllo e limitazione delle portate effluenti, ecc.);
3. i progetti delle opere di laminazione, scarico, restituzione, ecc. delle acque meteoriche dovranno essere sottoposti ad esame da parte del soggetto avente competenza sulla rete di recapito finale delle acque defluenti dalle aree di variante (Ente Gestore, Consorzio di Bonifica, ecc..), il quale garantisce sulla compatibilità dell'intervento con le condizioni di deflusso a valle;
  4. in tutti i casi in cui sia possibile, anche in relazione alla vigente normativa inerente alle acque aventi carichi inquinanti, si dovrà ricorrere a pavimentazioni drenanti. Si dovrà inoltre verificare l'opportunità di predisporre sistemi di trattamento e disinquinamento delle acque di prima pioggia in tutti i casi previsti dalla legislazione vigente;
  5. si dovranno recepire eventuali indicazioni fornite dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive laddove non in contrasto con le presenti, rilasciate in sede di Conferenza dei Servizi;
  6. le Norme Tecniche dovranno essere completate, laddove necessario, con quelle fin qui prescritte, le quali prevalgono, se in contrasto, su quelle eventualmente già presenti anche di carattere idraulico.

S'intendono richiamati, per quanto applicabili, i contenuti dei pareri dello Scrivente ufficio relativi agli studi di compatibilità idraulica degli strumenti urbanistici vigenti.

Il Comune di Venezia dovrà assicurare che le opere relative alle misure di mitigazione e compensazione idraulica siano realizzate contestualmente agli interventi previsti e regolarmente mantenute.

Con riferimento al già citato PAI del Bacino Scolante della Laguna di Venezia, le aree dal punto di vista idraulico soggiaceranno a tutte le ulteriori indicazioni ivi prescritte, secondo le previsioni di Piano e l'efficacia dello stesso.

Tutto ciò posto, restano in ogni caso fatte salve sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento, sia tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale e alle reti di bonifica.

Il presente parere viene rilasciato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2948/09 ai soli fini di una verifica della compatibilità degli interventi con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio e non costituisce pertanto parere sulla sicurezza idraulica delle singole opere previste dalla variante in oggetto.

Distinti saluti.

Per il Direttore  
Dott. Ing. Alessandro De Sabbata

Il Direttore Vicario  
Dott. Ing. Fabio Gializzo

*P.O. Opere Idrauliche -  
Coordinamento Progetti e Lavori  
Responsabile: dott. ing. Alessandro Morandi  
Referente: dott. ing. Emanuela Cristante tel. 041-2794156*

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da GALIAZZO FABIO, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22,23,23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
**Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - Unità Organizzativa Genio Civile Venezia**  
Via Longhena,6 - 30175 Venezia - Marghera - Tel. 041.279 5774 - 5426 - 4688 - Fax 041.279 4124  
e-mail: [geniocivileve@regione.veneto.it](mailto:geniocivileve@regione.veneto.it) P.E.C.: [geniocivileve@pec.regione.veneto.it](mailto:geniocivileve@pec.regione.veneto.it)



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 27/08/2021      Protocollo N° 0379157 Class: H.300.01.2 Fasc.

Allegati N° 1 per tot.pag. 5

**Oggetto:** Infrastrutture Venete S.r.l. Convocazione Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L.241/90. Progetto definitivo dell'intervento di "Elettrificazione della linea Adria – Mestre. Tratta Adria – Mira Buse. Sottostazioni elettriche – Opere civili". Linea ferroviaria Adria-Mestre. Comuni interessati: Adria, Piove di Sacco, Venezia.

**Osservazioni della Direzione Pianificazione Territoriale.**

Alla Regione del Veneto  
Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici,  
Demanio.  
Direzione Infrastrutture e Trasporti  
c. a. del RUR ing. Marco d'Elia  
SEDE

Con riferimento alla Conferenza di Servizi di cui all'oggetto, convocata dalla Società Infrastrutture Venete S.r.l. con nota prot. 18104 del 05.08.2021 (prot. reg. n. 349495 del 05.08.2021) e trasmessa dalla segreteria dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio con mail del 9 agosto 2021 si comunica che, esaminata la documentazione progettuale resa disponibile al link: <https://cloudpd.stweb.it/owncloud/index.php/s/R4U5BPZWfgZMKUK>, e sulla base dell'attività istruttoria effettuata dall'ufficio, che si allega, pur non ravvisano specifiche competenze, o necessità di pareri da rilasciarsi da parte della scrivente Direzione, si riscontra che gli interventi oggetto della sopraccitata conferenza non sono in contrasto con le indicazioni e le previsioni del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e con elementi di criticità e sensibilità ambientale e paesaggistica (corridoi ecologici, aree nucleo regionali, valenze e beni sottoposti a tutela paesaggistica).

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
arch. Salvina Sist

*U.O. Pianificazione territoriale strategica e cartografia*

*Direttore: arch. Salvina Sist Tel. 041279139 – E-mail: [salvina.sist@regione.veneto.it](mailto:salvina.sist@regione.veneto.it)*

*Responsabile del Procedimento: arch. Salvina Sist Tel. 041279139 – E-mail: [salvina.sist@regione.veneto.it](mailto:salvina.sist@regione.veneto.it)*

*Referenti pratica: dott. Urb. Andrea Ballin Tel. 0412793702 – E-mail: [andrea.ballin@regione.veneto.it](mailto:andrea.ballin@regione.veneto.it)*

*dott. Urb. Federica Marangoni Tel. 0412791427 – E-mail: [federica.marangoni@regione.veneto.it](mailto:federica.marangoni@regione.veneto.it)*

*arch. Leonardo Benetazzo Tel. 0412792386 - E-mail: [leonardo.benetazzo@regione.veneto.it](mailto:leonardo.benetazzo@regione.veneto.it)*

*geom. Lorena Dalla Pietà Tel. 0412792589 – E-mail: [lorenadallapieta@regione.veneto.it](mailto:lorenadallapieta@regione.veneto.it)*

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da SIST SALVINA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio  
Direzione Pianificazione Territoriale

Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia – tel. 0412792139 – fax 0412792383

PEC: [pianificazione@pec.regione.veneto.it](mailto:pianificazione@pec.regione.veneto.it) e-mail: [pianificazione@regione.veneto.it](mailto:pianificazione@regione.veneto.it)



## RELAZIONE ISTRUTTORIA

**Oggetto: Infrastrutture Venete S.r.l. Convocazione Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L.241/1990.**

**Progetto definitivo dell'intervento di "Elettrificazione della linea Adria – Mestre. Tratta Adria – Mira Buse. Sottostazioni elettriche – Opere civili". Linea ferroviaria Adria-Mestre. Comuni interessati: Adria, Piove di Sacco, Venezia.**

### 1. Descrizione progetto

*La presente relazione riguarda il progetto definitivo dell'intervento di realizzazione delle Opere Civili delle Sottostazioni Elettriche, preste nell'ambito dell'intervento di elettrificazione della linea ferroviaria Adria – Mestre, per la tratta Adria – Mira Buse, che viene realizzata in altro appalto mediante costruzione dell'impianto di trazione elettrica a 3000 Vcc. Gli interventi sono collocati nei Comuni di Adria, Piove di Sacco e Venezia. Il presente intervento in particolare riguarda la realizzazione delle opere civili relative alle tre sottostazioni elettriche, comprensive dei piazzali di sottostazione, dei relativi fabbricati e dei caviddotti.*

### 2. Descrizione aree d'intervento

#### Sottostazione elettrica di Adria

*L'area di intervento si colloca in area agricola all'intersezione delle ferrovie Adria-Mestre, gestita da Infrastrutture Venete, con la ferrovia Rovigo Chioggia di RFI. L'area ha andamento pianeggiante e si sviluppa in zone caratterizzate da quote prossime o inferiori al livello del medio mare. Il contesto di inserimento è prevalentemente agricolo, ancorché nei pressi dell'abitato di Adria. L'accesso all'area avviene da un passaggio a livello che insiste sulla linea Adria Mestre.*

#### Sottostazione elettrica di Piove di Sacco

*L'intervento si colloca in area agricola ad est del fabbricato officina esistente nella Stazione di Piove di Sacco, l'area ha andamento pianeggiante, in adiacenza all'area sono presenti fossati di scolo. Il contesto di inserimento è limitrofo all'abitato di Piove di Sacco. L'accesso all'area avviene dall'area di Stazione di Piove di Sacco, con ingresso da via degli Alpini.*

#### Sottostazione elettrica di Mestre - Porta Ovest

*L'intervento si colloca in area agricola a nord dell'autostrada A57, in prossimità del casello di Villabona. L'area è adiacente alla ferrovia Adria Mestre ed ha andamento pianeggiante. Il contesto di inserimento è agricolo, ricompreso tra gli abitati di Mestre e Oriago – Mira. L'accesso all'area avviene dalla capezzagna adibita a stradello di manutenzione dell'Autostrada, che si affianca all'Autostrada stessa a partire da via dei Salici fino all'area di intervento.*

### 3. P.T.R.C. - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della regione del Veneto.

In merito alle indicazioni del Piano Territoriale attualmente vigente, si richiama quanto contenuto al comma 2 dell'articolo 2 delle Norme Tecniche – Elaborati del P.T.R.C per cui "Gli elaborati grafici, di cui alla lettera b) del comma 1, in scala 1:25:000 (dalla tav. 01 alla Tav. 08) indicano, ai sensi dell'art. 24 della l.r. 11/2004, le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale. I tematismi e gli oggetti ivi rappresentati non hanno funzione localizzativa e hanno valore meramente indicativo o ideogrammatico e possono essere attuati, fermo restando quanto previsto all'art.81, in conformità con le presenti norme e nel

Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio  
Direzione Pianificazione Territoriale

Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia – tel. 0412792139 – fax 0412792383

PEC: [pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it](mailto:pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [pianificazioneterritoriale@regione.veneto.it](mailto:pianificazioneterritoriale@regione.veneto.it)



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

rispetto delle specifiche normative di settore, tramite progetti, piani o altri strumenti comunque denominati che ne disciplinano la loro esecuzione”.

Dall'esame del P.T.R.C. vigente, si rileva che il previsto intervento di progetto ricade, o interseca, i sotto elencati tematismi presenti negli elaborati cartografici di Piano e normati dai relativi articoli delle N.T.A. del Piano:

<b>Allegato B - Tav. 01a</b>	Uso del Suolo - Terra	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricognizione dei paesaggi del Veneto: Pianura agropolitana centrale (sottostazione di Porta Ovest), Bassa Pianura tra il Brenta e l'Adige (sottostazione di Piove di Sacco), Bonifiche del Polesine Orientale (sottostazione di Adria);</li> <li>- Sistema del territorio rurale: aree di agricoltura periurbana e aree agropolitane</li> </ul>
<b>Allegato B – Tav. 01b</b>	Uso del Suolo – Acqua	- Zone vulnerabili ai nitrati.
<b>Allegato B – Tav. 01c</b>	Uso del suolo – Idrologia e rischio sismico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Superficie allagata nelle alluvioni degli ultimi 60 anni;</li> <li>- bacini soggetti a sollevamento meccanico</li> <li>- superficie irrigua</li> </ul> Per Adria: in adiacenza a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema idrogeologico: superficie sottostante al livello medio del mare</li> </ul>
<b>Allegato B – Tav. 03</b>	Energia e Ambiente	Per Porta Ovest: <ul style="list-style-type: none"> <li>- SRG nazionale e regionale (Sistema della rete gas nazionale e regionale);</li> <li>- Inquinamento da ossidi di azoto: 1500 - 9863 t/a (Porta Ovest), 3-300 t/a (Piove di Sacco).</li> </ul> Per Adria: nelle vicinanze a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- SRG nazionale e regionale (Sistema della rete gas nazionale e regionale)</li> </ul>
<b>Allegato B – Tav. 04</b>	Mobilità	Per Porta Ovest e Adria:- Sistema ferroviario: rete ferroviaria regionale
<b>Allegato B – Tav 05a</b>	Sviluppo economico produttivo	- Territori urbani complessi.
<b>Allegato B – Tav. 06</b>	Crescita sociale e culturale	Per Adria: - Percorso archeologico delle vie Claudia Augusta e Annia con le città romane antiche di Altinum e Concordia Sagittaria
<b>Allegato B – Tav. 08</b>	Città, motore di futuro	- Sistema metropolitano regionale rete di città: Per Porta Ovest e Piove di

Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio  
Direzione Pianificazione Territoriale

Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia – tel. 0412792139 – fax 0412792383

PEC: [pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it](mailto:pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [pianificazioneterritoriale@regione.veneto.it](mailto:pianificazioneterritoriale@regione.veneto.it)



		Sacco: piattaforma metropolitana dell'ambito centrale, per Adria: ambito esteso tra Adige e Po; Per Piove di Sacco: - Sistema del verde territoriale: Archi verdi metropolitani - Rete dei capoluoghi e città medie: poli urbani;
<b>Allegato D</b>	Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto	- Ambiti di paesaggio: Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po (n. 14) (per Porta Ovest e Adria), Bassa Pianura Veneta (n. 13) (per Piove di Sacco);
	Ricognizione degli ambiti di tutela del PTRC 1992	Per progetto 'Porta Ovest': - Piani di Area approvati: 3 Laguna e Area Veneziana (P.A.L.A.V.): Tavola: Sistemi e ambiti di Progetto: - Unità del paesaggio agrario (Titolo V): Ambito agrario suburbano della terraferma veneziana (art. 37)

Sulla base dell'analisi dei documenti di piano, si evince che le aree oggetto d'intervento per le sottostazioni di Adria e Piove di Sacco ricadono all'interno delle *aree agropolitane* del sistema del territorio rurale veneto, ovvero caratterizzata da attività agricole produttive e caratterizzate da forte utilizzazione da parte delle infrastrutture, della residenza e del sistema produttivo (rif.: artt. 7 e 9 delle N.T.A. del PTRC). L'intervento di Mestre – Porta Ovest ricade, invece, nelle aree rurali di agricoltura periurbana. Si evidenzia inoltre che i progetti relativi alle sottostazioni elettriche di Porta Ovest e Adria si trovano nelle vicinanze o intersecano il tematismo 'SRG nazionale e regionale' (Sistema della rete gas nazionale e regionale).

#### 4. Piani di Area

Si evidenzia che il progetto relativo alla sottostazione elettrica di Porta Ovest ricade all'interno del Piano d'Area "Laguna e dell'Area Veneziana" (PALAV). Nello specifico il progetto ricade nella Tavola 'Sistemi e ambiti di Progetto', all'interno del tematismo: Unità del paesaggio agrario (Titolo V): Ambito agrario suburbano della terraferma veneziana, disciplinato dall'art. 37 delle N.T.A. del Piano d'Area, del quale si riporta un estratto: Prescrizioni e vincoli. I progetti di opere pubbliche la cui realizzazione comporti rilevanti impatti detrattori sul paesaggio agrario, devono prevedere gli interventi necessari per la mitigazione visiva. (...). Il progetto ricade nelle vicinanze del tematismo Sistema ambientale della terraferma (Titolo III): 'Aree di interesse paesistico – ambientale', disciplinato dall'art. 21 lettera a) delle N.T.A.

Sulla scorta di quanto indicato al già citato articolo 2 delle Norme Tecniche, si rinvia anche ai contenuti dell'art. 80 "Ricognizione degli ambiti di tutela del PTRC 1992 – Norme transitorie" e dell'art. 81 "Adeguamento agli strumenti territoriali urbanistici", delle norme transitorie e finali del PTRC vigente.

Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio  
Direzione Pianificazione Territoriale

Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia – tel. 0412792139 – fax 0412792383

PEC: [pianificazione@pec.regione.veneto.it](mailto:pianificazione@pec.regione.veneto.it) e-mail: [pianificazione@regione.veneto.it](mailto:pianificazione@regione.veneto.it)



## 5. Tutela paesaggistica e vincoli

Per gli aspetti della tutela paesaggistica, sulla base delle analisi degli strumenti di pianificazione territoriale regionale e locale, nonché della documentazione allegata al progetto, si riscontra come il previsto intervento non ricade in ambiti sottoposti a tutela di cui all'art. 136 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" e all'art. 142 "Aree tutelate per legge" di cui al D.Lgs.

22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Dalle analisi del PTRC e dei caratteri peculiari del paesaggio, emerge che i territori rurali interessati dagli interventi oggetto di analisi sono compresi nei sistemi di paesaggio rurale:

- sistema rurale agropolitano per gli ambiti di progetto delle Sottostazioni elettriche di Adria e Piove di Sacco;
- sistema rurale di agricoltura periurbana per l'ambito di progetto della sottostazione elettrica Mestre - Porta Ovest.

Si segnala che i territori nei quali sono previsti gli interventi delle sottostazioni di Piove di Sacco e di Mestre - Porta Ovest sono caratterizzati da una diversità dello spazio agrario medio-alta e da un buon numero di produzioni di pregio, quali DOP, IGP, DOC (n. di produzioni: 6 e 4); il territorio di riferimento dell'area di progetto di Adria invece ha una diversità molto bassa, ma con un discreto numero di produzioni di pregio (n. di produzioni: 6).

Dalle verifiche effettuate dalla scrivente Direzione e della documentazione agli atti, però si segnala che l'area d'intervento nella quale è previsto il progetto riguardante la sottostazione elettrica di Mestre - Porta Ovest, pur non ricadendo in ambiti tutelati per legge, si trova invece nelle vicinanze dei seguenti ambiti di pregio oggetto di tutela ambientale e paesaggistica (i punti più vicini sono a circa 120 m), così come rilevato dalle tavole del PTRC:

- Villa Veneta e relativo parco (Villa Luciani, nel punto più vicino la sottostazione è a circa 150-200 m dall'edificio);
- Corridoio ecologico (a circa 380 m).

Per quanto riguarda l'area d'intervento nella quale è prevista la localizzazione del progetto della sottostazione elettrica di Adria, inoltre, si segnala che in prossimità del confine ovest dell'area di progetto è segnalato la presenza del sedime di una strada romana (Via Popilia) sottoposta a tutela paesaggistica ed archeologica. L'area d'intervento edilizio della sottostazione dista, invece, circa 130 m dalla strada romana.

Dall'analisi del documento di Valorizzazione del Paesaggio (Volume 2 del PTRC) si evince che gli interventi oggetto di analisi ricadono nei seguenti ambiti di paesaggio:

13. Bassa pianura veneta;

14. Arco costiero adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po.

Sulla base di tali ambiti, grazie al lavoro per la stesura dell'Atlante ricognitivo (parte integrante del PTRC), sono stati individuati, analizzati ed ulteriormente caratterizzati gli elementi distintivi del territorio veneto, così da riconoscere le specificità e la complessità del paesaggio. Per ogni area di ricognizione è stata predisposta una scheda di ricognizione e sono stati individuati obiettivi di qualità paesaggistica. Gli ambiti del paesaggio attraversati dai tre interventi di progetto ed oggetto di analisi sono:

27. Pianura Agropolitana Centrale (obiettivi: n. 8h, n. 9b, n. 15a; n. 21b, n. 21d, 21g);

Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio  
Direzione Pianificazione Territoriale

Calle Priuli, Cannaregio 99 - 30121 Venezia - tel. 0412792139 - fax 0412792383

PEC: [pianificazione.territoriale@pec.regione.veneto.it](mailto:pianificazione.territoriale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [pianificazione.territoriale@regione.veneto.it](mailto:pianificazione.territoriale@regione.veneto.it)



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

32. bassa Pianure tra il Brenta e l'Adige (obiettivi: n. 9b, n. 21d);

37. Bonifiche del Polesine Orientale (obiettivi: n. 8h, n. 9b, n. 15°, n. 21e, n. 21i, n. 33a).

Per ogni ambito di paesaggio individuato dall'Atlante, si auspica che vengano presi in considerazione gli obiettivi di qualità paesaggistica specifici soprarichiamati, ma anche ogni altro ulteriore obiettivo ritenuto pertinente, così da consentire un inserimento sostenibile degli interventi nel territorio per conservare e migliorare la qualità del paesaggio.

Si evidenzia, inoltre, che il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione vigente, pur non avendo valenza paesaggistica, contiene uno specifico elaborato denominato "*Documento per la valorizzazione del paesaggio Veneto*" che "*costituisce quadro di riferimento per una pianificazione orientata all'uso consapevole e alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale*" come indicato all'art. 71 delle Norme Tecniche.

## 6. Conclusioni

Sulla base delle analisi sopraesposte, si ritiene che l'intervento oggetto non contrasta con le previsioni del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. Si rileva, inoltre, come il previsto intervento non ricada all'interno di aree soggette a tutela paesaggistica ed è previsto all'esterno di aree nucleo della Rete Ecologica Regionale, di cui all'art. 26 delle Norme Tecniche del PTRC.

Dal punto di vista paesaggistico, si ritiene però auspicabile l'esame e la definizione di misure di mitigazioni ed eventuali compensazioni rispetto agli elementi di sensibilità e criticità sopra individuati e segnalati.

Si ritiene opportuno, inoltre, evidenziare come nella convocazione della Conferenza dei Servizi inviata in data 05.08.2021, la scrivente Direzione non viene inserita tra i soggetti invitati e coinvolti alla Conferenza, ma viene semplicemente inviata la convocazione con destinatari incompleti senza accompagnatoria esplicativa di "errata corrige".

Si segnala, infine, che nella documentazione riguardante il progetto d'insieme, mancano:

- una descrizione ed un inquadramento territoriale dello stato di fatto e delle aree di progetto (Adria, Piove di Sacco e Venezia-Mira), pre e post intervento;
- l'indicazione chiara e precisa dell'orientamento (posizione del nord geografico) degli interventi nelle foto e planimetrie presenti nelle relazioni.

Il Direttore  
arch. Salvina Sist  
SIST  
SALVINA  
27.08.2021  
10:47:55  
GMT+00:00



U.O. Pianificazione territoriale strategica e cartografia

Direttore: arch. Salvina Sist Tel. 041279139 - E-mail: [salvina.sist@regione.veneto.it](mailto:salvina.sist@regione.veneto.it)

Responsabile del Procedimento: arch. Salvina Sist Tel. 041279139 - E-mail: [salvina.sist@regione.veneto.it](mailto:salvina.sist@regione.veneto.it)

Referenti pratica: dott. urb. Andrea Ballin Tel. 0412793702 - E-mail: [andrea.ballin@regione.veneto.it](mailto:andrea.ballin@regione.veneto.it)

arch. Leonardo Benetazzo Tel. 0412792386 - E-mail: [leonardo.benetazzo@regione.veneto.it](mailto:leonardo.benetazzo@regione.veneto.it)

dott. urb. Federica Marangoni Tel. 0412791427 - E-mail: [federica.marangoni@regione.veneto.it](mailto:federica.marangoni@regione.veneto.it)

geom. Lorena Dalla Pietà Tel. 0412792589 - E-mail: [lorenadallapieta@regione.veneto.it](mailto:lorenadallapieta@regione.veneto.it)

Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio  
Direzione Pianificazione Territoriale

Calle Priuli, Cannaregio 99 - 30121 Venezia - tel. 0412792139 - fax 0412792383

PEC: [pianificazione@dec.regione.veneto.it](mailto:pianificazione@dec.regione.veneto.it) e-mail: [pianificazione@regione.veneto.it](mailto:pianificazione@regione.veneto.it)



Data **30 AGO. 2021**

Protocollo N° **38000**

Class: H.540.25.1

Fasc.

Allegati N° 4

Oggetto: Progetto definitivo dell'intervento di "Elettrificazione della linea Adria-Mestre. Tratta Adria-Mira Buse. Sottostazioni elettriche – Opere civili".  
Espressione del parere regionale nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. U0018104 del 05/08/2021.

Spett.le

Infrastrutture Venete S.r.l.

PEC: [info@pec.infrastrutturevenete.it](mailto:info@pec.infrastrutturevenete.it)

e p.c. All'Area Tutela e Sicurezza del Territorio

All'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici,  
Demanio

VISTA la nota prot. n. U0018104 del 05/08/2021, con la quale codesta Società ha provveduto a convocare, per il giorno 30/08/2021, la Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/90, per l'approvazione della Progetto definitivo dell'intervento di "Elettrificazione della linea Adria-Mestre. Tratta Adria-Mira Buse. Sottostazioni elettriche – Opere civili";

VISTA la nota prot. regionale n. 371679 del 23/08/2021 con la quale, in conformità alla DGR n. 1503 del 25/09/2017, il Segretario Generale della Programmazione ha provveduto a delegare lo scrivente, ing. Marco d'Elia, Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, in qualità di Rappresentante Unico Regionale (RUR), abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione rappresentata su tutte le decisioni di competenza della sopramenzionata Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che in merito al procedimento in oggetto sono state interessate, per materia, le seguenti Strutture regionali:

- La Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – Unità Organizzativa Genio Civile di Padova che, ai sensi della DGRV n. 3637/2002 e s.m.i., per quanto attiene lo studio di compatibilità idraulica riferito alla "Sottostazione elettrica di Piove di Sacco", con nota prot. 375245 del 25/08/2021 ha espresso parere favorevole all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica e integrate con le prescrizioni del Consorzio di Bonifica Bacchiglione di cui alla nota prot. 18977 del 16/06/2021;
- La Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia che, per quanto attiene lo studio di compatibilità idraulica riferito alla Sottostazione elettrica in prossimità della Stazione Porta Ovest, con nota prot. n. 378811 del 27/08/2021 ha espresso il proprio parere favorevole di competenza, con prescrizioni;
- La Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo che, con nota prot. n. 378765 del 27/08/2021 ha espresso il proprio parere favorevole di competenza con prescrizioni, per quanto attiene lo studio di compatibilità idraulica riferito alla

Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio  
Direzione Infrastrutture e Trasporti  
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia – Tel. 041/2794661  
[PEC: infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it](mailto:PEC:infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it)



“Sottostazione elettrica di Adria” - aggiornato con nota della Società Infrastrutture Venete prot. n. 2021U0019162 del 25/08/2021;

- La Direzione Infrastrutture e Trasporti che, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto.
- La Direzione Ambiente e Transizione Ecologica che, con mail del 27/08/2021 ha osservato non essere state dichiarate le Distanze di prima Approssimazione (DPA) per le parti in corrente alternata (ca) degli elettrodi, quali le cabine di consegna ENEL, il quadro in Media Tensione (MT) delle tre sottostazione elettriche (SSE) e gli eventuali collegamenti in MT alla rete ENEL, ritenendo opportuno acquisire – qualora tali aspetti non siano demandati ad una successiva progettazione che sarà valutata in separato procedimento amministrativo - una dichiarazione che attesti che le DPA delle cabine di consegna ENEL delle tre SSE (parte in corrente alternata) e degli eventuali collegamenti in MT alla rete ENEL rientrino completamente nell'area di pertinenza delle SSE, o al più interessino aree non adibite a permanenze abituali di persone, quali parcheggi, piazzali, etc. La medesima Direzione ha altresì rammentato che la valutazione del rischio di esposizione ai campi elettrici e magnetici all'interno dell'area recintata delle tre SSE è di competenza del Gestore degli impianti quale datore di lavoro, in quanto l'accesso è consentito solo ai lavoratori impiegati all'interno;
- La Direzione Pianificazione Territoriale, che pur non ravvisando specifiche competenze, o necessità di pareri da rilasciarsi, con nota prot. n. 379157 del 27/08/2021, sulla base dell'istruttoria predisposta dalla propria U.O. Pianificazione territoriale strategica e cartografica, ha comunicato che gli interventi oggetto della Conferenza di Servizi non sono in contrasto con le indicazioni e le previsioni del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e con elementi di criticità e sensibilità ambientale e paesaggistica (corridoi ecologici, aree nucleo regionali, valenze e beni sottoposti a tutela paesaggistica).

Tutto ciò visto e considerato, la Regione del Veneto nella persona del Rappresentante Unico Regionale, Direttore competente delegato, Ing. Marco d'Elia, esprime parere favorevole al progetto con le prescrizioni e osservazioni di cui alle note sopraindicate, che qui si allegano al fine di una conoscenza puntuale delle stesse.

Distinti saluti.

Il Direttore

Ing. Marco d'Elia

*Allegati: Nota della U.O. Genio Civile di Padova prot. n. 375245 del 25/08/2021;  
Nota della U.O. Genio Civile di Venezia prot. n. 378811 del 27/08/2021;  
Nota della U.O. Genio Civile di Rovigo prot. n. 378765 del 27/08/2021;  
Nota della Direzione Pianificazione Territoriale prot. n. 379157 del 27/08/2021;*

*Responsabile del procedimento: ing. Marco d'Elia - tel. 041-2794661 (segreteria).  
Referente pratica: ing. Andrea Ombrella - tel.041 2794690*

**Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio**  
**Direzione Infrastrutture e Trasporti**  
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia – Tel. 041/2794661  
**PEC: [infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it](mailto:infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it)**



Provincia di Padova  
Area Territorio

Servizio Pianificazione Territoriale - Urbanistica

Prot. n. 52769

Padova, li 20/08/2021

Spett.le  
Infrastrutture Venete SRL  
Piazza Zanellato 5  
35131 Padova  
c.a. Ing. Alessandra Grosso  
[info@pec.infrastrutture.venete.it](mailto:info@pec.infrastrutture.venete.it)

e p.c. Comune di Piove di Sacco  
Ufficio Urbanistica

**OGGETTO: Infrastrutture Venete Srl.  
Progetto definitivo dell'intervento di elettrificazione della linea Adria-Mestre – Tratta Adria - Mira Buse. Realizzazione sottostazione elettrica in Piove di Sacco - Opere civili Conferenza di Servizi decisoria simultanea e sincrona art. 14 ter L. n. 241/90  
- Nota di conformità urbanistica e precisazioni.**

Con riferimento alla indizione della CDS in oggetto del 05/08/2021, pervenuta in medesima data al prot. n. 49914, visto il progetto di realizzazione della sottostazione nel territorio del Comune di Piove di Sacco, si comunica che dall'analisi degli elaborati costituenti il P.T.C.P. vigente della Provincia di Padova, lo stesso risulta conforme e compatibile con la pianificazione territoriale provinciale.

Nel caso in cui il progetto costituisca anche variante allo strumento di pianificazione strategico ed operativo (P.A.T.I. "Tra Brenta e Bacchiglione" e P.I.), si precisa che l'iter procedurale previsto dall'art. 19 del DPR n. 327/2001 e s.m.i., prevede che il Consiglio Comunale adotti formalmente la variante, con conseguente attivazione della fase di acquisizione delle eventuali osservazioni (deposito e pubblicazione avvisi), che andranno controdedotte dal Consiglio Comunale.

L'adozione della eventuale variante è subordinata all'acquisizione del parere del Genio Civile sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica -V.C.I., nonché alla presentazione degli specifici elaborati cartografici e normativi "di variante" al P.A.T.I. e al P.I..

L'approvazione della variante da parte della Provincia, dovrà avvenire previo parere regionale sulla V.A.S. e validazione regionale del Q.C., nei tempi previsti dal comma 4 del citato DPR 327/2011, attraverso la valutazione delle eventuali osservazioni pervenute, l'acquisizione della Valutazione Tecnica Provinciale – VTP che si avvale del parere del Comitato Tecnico Provinciale ed emissione del Decreto di approvazione da parte del Presidente della Provincia.

Distinti Saluti.

Il Responsabile delegato  
Servizio Pianificazione Territoriale -Urbanistica  
**Geom. Roberto Anzaldi**  
(firmato digitalmente)

rif. prot. n. 17588/21

Infrastrutture Venete s.r.l.

Protocollo n. 17894

PEC: [info@pec.infrastrutturevenete.it](mailto:info@pec.infrastrutturevenete.it)

Rovigo, - 9 AGO. 2021


**Oggetto:** Convocazione Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 ter della L.241/90  
**Progetto definitivo dell'intervento di "Elettrificazione della linea Adria – Mestre. Tratta Adria – Mira Buse. Sottostazioni elettriche – Opere civili".**  
Linea ferroviaria Adria-Mestre.  
Comuni interessati: Adria, Piove di Sacco, Venezia.

In riferimento alla vostra nota prot. 2021 - U0018104 del 05/08/2021, acquisita agli atti della Provincia con prot. 17588 del 5/08/2021 con la quale si chiede la partecipazione della Provincia alla Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 ter della L.241/90 ai fini dell'approvazione della variante al PAT di Adria in relazione all'intervento indicato in oggetto, si comunica che, trattandosi di opere che non incidono sulle scelte strategiche del piano strutturale comunale ma afferiscono, per lo più, alla scala del Piano degli Interventi, la scrivente Provincia si ritiene esonerata da ogni valutazione in quanto non competente.

Distinti saluti.



Il Dirigente dell'Area  
Lavori Pubblici e Ambiente  
- ing. Carlo GENNARO -



**Allegati:**

PM



Prot. Vedi timbro informatico

INFRASTRUTTURE VENETE  
S.R.L.  
Piazza G. Zanellato, n. 5  
35131 Padova (PD)  
c.a. Ing. Alessandra Grosso  
[info@pec.infrastrutturevenete.it](mailto:info@pec.infrastrutturevenete.it)  
[info@infrastrutturevenete.it](mailto:info@infrastrutturevenete.it)

**OGGETTO:** Progetto definitivo dell'intervento di "Elettrificazione della linea ferroviaria Adria - Mestre. Tratta Adria - Mira Buse. Sottostazioni elettriche - Opere civili".  
Conferenza di Servizi decisoria (art. 14-ter della L.241/90). **Parere.**

*Trasmessa a mezzo e-mail/PEC*

Vista la richiesta pervenuta con nota prot. n. 363057 del 06/08/2021 e la documentazione ad essa allegata, si attesta che le opere previste dal progetto non sono conformi agli strumenti urbanistici comunali. Esse comportano variante al Piano degli Interventi, costituito, per l'ambito in esame, dalla Variante al PRG per la Terraferma, approvata con DGRV n. 3905 del 03.12.2004 e DGRV n. 2141 del 29.07.2008.

Infatti, l'intervento, insistente sulle aree censite catastalmente al N.C.E.U. di Venezia, Foglio 182 (ex SEZ. F - Chirignago, Foglio 8), mapp. 616, 617 e 995, ricade solo parzialmente nella fascia di rispetto delle ferrovie, ove sono consentite tutte le opere necessarie al funzionamento del servizio (art. 49 e seguenti del DPR n.753 del 11.07.1980 e art. 60.3 delle Norme Tecniche Speciali di Attuazione della Variante al PRG per la Terraferma).

Più precisamente, ricadono al di fuori della fascia di rispetto le seguenti opere: nuova affossatura, parte del piazzale rialzato di pertinenza, recinzione tipo RFI, locale consegna media tensione, parte del bacino di accumulo per compatibilità idraulica, parcheggi di servizio, cancello d'ingresso e strada di accesso alla sottostazione.

Tali opere ricadono in "Z.T.O. E2.3 - unità di paesaggio in zona agricola estensiva", disciplinata dall'art. 40 delle Norme Tecniche Speciali di Attuazione della Variante al PRG per la Terraferma, che non ne consente la realizzazione.

Al contrario, non si rilevano elementi di contrasto con il Piano di Assetto del Territorio, che prevede "la valorizzazione e il potenziamento tecnologico delle linee ferroviarie esistenti, già utilizzate o utilizzabili nell'ambito del territorio comunale" (art. 35 delle Norme Tecniche).

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 (GDPR), è stata predisposta una nuova informativa sul trattamento dei dati personali che può essere consultata accedendo al sito internet del Comune di Venezia: <http://www.comune.venezia.it/it/content/trattamento-dati-personali-2>

Dirigente arch. Vincenzo de Nitto

Sede di Mestre - viale Ancona 59 - 30172 - Mestre - tel. 041.274.9824 - fax 041.274.9149

[barbara.maso@comune.venezia.it](mailto:barbara.maso@comune.venezia.it) - [territorio@pec.comune.venezia.it](mailto:territorio@pec.comune.venezia.it) - [www.comune.venezia.it/urbanistica](http://www.comune.venezia.it/urbanistica)

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno



Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile  
Settore Urbanistica e Accordi di Pianificazione  
Servizio Pianificazione Urbanistica Generale 2

Per i motivi sopra richiamati, il parere favorevole al progetto da parte della scrivente Amministrazione, è subordinato all'approvazione della necessaria variante al Piano degli Interventi da parte del Consiglio Comunale.

Il rilascio dei titoli abilitativi da parte del Comune, se previsto, avverrà dopo il perfezionamento della variante urbanistica.

Vi comuniciamo che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Urbanistica e Accordi di Pianificazione della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, Vincenzo de Nitto.

Distinti saluti.

**Il Direttore  
Danilo Gerotto**

*[Il presente documento, firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 e s.m.i., è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter l.lgs 7/3/2005*

Per informazioni e chiarimenti in merito alla presente comunicazione, è possibile rivolgersi alla Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale 2: Barbara Maso 041-2749196.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 (GDPR), è stata predisposta una nuova informativa sul trattamento dei dati personali che può essere consultata accedendo al sito Internet del Comune di Venezia: <http://www.comune.venezia.it/it/content/trattamento-dati-personali-2>

**Dirigente arch. Vincenzo de Nitto**

**Sede di Mestre - viale Ancona 59 - 30172 - Mestre - tel. 041.274.9824 - fax 041.274.9149**

[barbara.maso@comune.venezia.it](mailto:barbara.maso@comune.venezia.it) - [territorio@pec.comune.venezia.it](mailto:territorio@pec.comune.venezia.it) - [www.comune.venezia.it/urbanistica](http://www.comune.venezia.it/urbanistica)

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno

Venezia, 27/08/2021

Spett.  
Infrastrutture VENETE S.r.l.

Pec [info@pec.infrastrutturevenete.it](mailto:info@pec.infrastrutturevenete.it)

E, p.c. Spett.  
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità  
Sostenibili  
Direzione Generale per la Vigilanza sulle  
Concessionarie autostradali  
Ufficio Ispettivo Territoriale di Bologna  
Viale Masini, 8  
40126 – Bologna

Pec [uit.bologna@pec.mit.gov.it](mailto:uit.bologna@pec.mit.gov.it)

OGGETTO: Progetto definitivo dell'intervento di "Elettificazione della linea Adria-Mestre. Tratta Adria-Mira Buse. Sottostazioni elettriche – Opere civili". Parere di competenza.

In merito alla vs. nota prot. 2121.U0018104 del 05.08.2021 assunta agli atti con prot. 9173/2021 e successiva nota prot. 2121.U0019250 del 26.08.2021 assunta agli atti con prot. 9712/2021 relative alla convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona per l'opera in oggetto, limitatamente alle opere ricadenti in fascia di rispetto autostradale, con la presente si esprime **parere favorevole** subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la strada di accesso dovrà essere "sterrata" e pertanto realizzata senza l'utilizzo conglomerato bituminoso;
- la strada di accesso sterrata dovrà essere deviata nel tratto iniziale in maniera tale da non interessare la proprietà autostradale;
- al fine di non arrecare danni alla recinzione, la strada di accesso sterrata in fregio alla proprietà autostradale dovrà essere realizzata ad almeno 1,0 mt di distanza dalla suddetta recinzione autostradale;
- il sistema di smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere modificato in maniera tale da evitare lo scarico nello scolo di competenza autostradale in fregio al rilevato.

Per quanto concerne l'utilizzo della viabilità di servizio autostradale da via dei Salici, l'autorizzazione sarà vincolata alla sottoscrizione di una convenzione regolante gli aspetti gestionali ed operativi della viabilità stessa.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO  
(ing. Sabato FUSCO)



AT/MS/MS/



# ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

Prot. N. 11710 /DD  
Mirano (VE), 16 AGO. 2021  
Ns. Rif. N. 11238/2021

SPETT.LE  
INFRASTRUTTURE VENETE SRL  
[info@pec.infrastrutturevenete.it](mailto:info@pec.infrastrutturevenete.it)

**Oggetto:** Convocazione Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L.241/1990.

Progetto definitivo dell'intervento di "Elettrificazione della linea Adria – Mestre. Tratta Adria – Mira Buse. Sottostazioni elettriche – Opere civili".

Con riferimento alla Vostra nota prot. 2021U0018104 del 05.08.2021, con la presente si informa che lo scrivente Consorzio, a causa di concomitanti impegni, non potrà partecipare alla Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 30 agosto p.v..

Ciò premesso:

- visionati gli elaborati tecnici allegati, con particolare riferimento alla **Sottostazione Elettrica di Porta Ovest** ricadente all'interno del comprensorio dello scrivente Consorzio;
- in considerazione dei contenuti della relazione idraulica, la quale verifica l'invarianza idraulica dell'area oggetto di urbanizzazione a seguito della opere di compensazione e mitigazione che verranno realizzate;
- fatte salve le competenze e i diritti di altri Enti, Amministrazioni o privati;

per quanto di propria competenza, si esprime parere idraulico favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

In fase di esecuzione lavori, dovranno essere scrupolosamente rispettate le seguenti prescrizioni:

- la portata scaricata dal nuovo intervento non dovrà essere superiore a quella desunta da un coefficiente idrometrico pari a 10 l/sec per ha;
- la portata in eccesso dovrà essere totalmente laminata, mediante la creazione di volumi d'invaso compensativi, non inferiori a mc. 277 resi idraulicamente efficaci da idonei dispositivi di regolazione delle portate;
- le aree destinate alla laminazione delle acque di piena, dovranno essere attentamente conformate in maniera tale da garantire il completo asciugamento a termine degli eventi meteorologici; dovranno pertanto essere adottati tutti i dispositivi necessari ad assicurare il drenaggio delle acque, garantendo così la salubrità e la sicurezza delle stesse;
- la disponibilità dei volumi di invaso previsti nel bacino a cielo aperto di progetto può risultare limitata da eventuali **Interferenze con la falda** laddove questa dovesse risultare emergente rispetto alla quota di fondo dello stesso. Si rileva pertanto la necessità di verificare la quota della falda, eventualmente con sondaggi di opportuna durata, e in caso di interferenza con il bacino di invaso dovranno essere individuati adeguati interventi di compensazione;
- la rete di smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere realizzata in modo da garantire un funzionamento a pelo libero; qualora, in considerazione del livello di massimo invaso, la rete di raccolta delle acque meteoriche dovesse funzionare a pressione, dovrà essere rilasciata dal collaudatore delle opere idrauliche una certificazione attestante l'efficacia della tenuta dei tubi;
- la chiusura superiore del pozzetto di regolazione della portata dovrà essere preferibilmente realizzata con una griglia completamente rimovibile di adeguate caratteristiche dimensionali e strutturali;



# ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

- le aree di nuova urbanizzazione, ad eccezione della quota di calpestio degli edifici, dovranno attestarsi ad una quota altimetrica non superiore al valore medio del piano campagna attuale;
- non dovrà comunque essere creato pregiudizio allo scolo delle acque dei terreni limitrofi;
- dovrà essere verificata la funzionalità del fossato ricettore delle acque meteoriche fino alla confluenza nel collettore demaniale "Scolo Rietto", e nel caso dovrà esserne prevista la pulizia/espurgo.

Resta inoltre inteso che:

- **nella cronologia dei lavori, le opere necessarie a garantire l'invarianza idraulica, dovranno essere realizzate preventivamente alle altre opere edilizie;**
- la gestione, la periodica manutenzione ordinaria e pulizia della rete e dei manufatti, saranno a completo carico della Ditta intestataria dei lavori o dei futuri aventi diritto, quale anche l'Amministrazione alla quale saranno cedute le opere, con particolare riferimento al manufatto limitatore delle portate;
- la Ditta committente sarà in ogni caso responsabile di tutti gli eventuali danni che per l'esecuzione delle opere di cui trattasi potessero derivare al Consorzio od a terzi;
- le opere, e in particolare quelle interferenti con le reti esistenti, dovranno essere realizzate secondo le buone regole dell'arte fermo restando che dovrà essere ripristinata ogni altra pertinenza idraulica eventualmente interessata nell'ambito dell'intervento, con l'obbligo di provvedere alla riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere in esecuzione;
- a lavori ultimati sarà cura del direttore dei lavori trasmettere allo scrivente unitamente alla comunicazione di ultimazione lavori una dichiarazione attestante la conformità degli stessi al progetto depositato e alle prescrizioni impartite con la presente;
- nessun onere o responsabilità potranno essere imputati al Consorzio di bonifica per danni che dovessero verificarsi, anche verso terzi, nel corso dell'esecuzione o anche successivamente a causa dei lavori;
- avendo il Professionista predisposto e sottoscritto una dettagliata relazione idraulica che comprova il "non aumento del rischio idraulico" derivante dalla realizzazione dell'intervento in oggetto, solleva lo scrivente Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità in merito a danni che potessero verificarsi alle opere previste a causa di una difficoltà di deflusso delle acque;
- il progettista si fa inoltre garante che la redazione degli elaborati è stata sviluppata nel rispetto delle normative tecniche vigenti e secondo le buone regole della progettazione;
- eventuali variazioni del progetto già approvato o difformità da quanto sopra indicato dovranno essere comunicate e approvate da questo Consorzio;
- la mancata osservanza delle condizioni sopra elencate o la difformità dei lavori da quanto previsto nel progetto depositato comporteranno l'immediata decadenza del presente parere;
- in sede di collaudo delle opere idrauliche, dovrà essere verificato che le tubazioni di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche risultino libere da eventuali depositi di materiale derivanti dalle lavorazioni per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

La presente è rilasciata per i soli fini idraulici, nei limiti delle competenze dell'Amministrazione del Consorzio di bonifica Acque Risorgive, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi siano essi privati od Enti Pubblici e non costituisce titolo edificatorio.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

 Il Direttore  
(Ing. Carlo Bendicchio)

Ufficio Pianificazione e Pareri  
Capo Ufficio: dott. urb. Davide Denurchis  
e-mail: [d.denurchis@acquerisorgive.it](mailto:d.denurchis@acquerisorgive.it) - tel. 0415459111

Via Rovereto, 12- 30174 Venezia - COD. FISC. 94072730271  
Web: [www.acquerisorgive.it](http://www.acquerisorgive.it) - E-mail: [consorzio@acquerisorgive.it](mailto:consorzio@acquerisorgive.it)  
PEC: [consorzio@pec.acquerisorgive.it](mailto:consorzio@pec.acquerisorgive.it)  
Telefono 0415459111 - Telefax 0415459262  
Numero di emergenza Unita' locale di Venezia: 335-7489972  
Numero di emergenza Unita' locale di Milano: 348-6015269  
Informativa in materia di Privacy Policy visibile sul sito [acquerisorgive.it](http://acquerisorgive.it)

Spett.le  
Infrastrutture Venete S.r.l.  
**info@pec.infrastrutturevenete.it**

e.p.c Spett.le  
Comune di Piove di Sacco  
**35028 Piove di Sacco (PD)**

**OGGETTO:** Progetto definitivo dell'intervento di "Elettrificazione della linea Adria – Mestre. Tratta Adria – Mira Buse. Sottostazioni elettriche – Opere civili" - in Comune di Piove di Sacco, Fg. n. 28 mappali vari.

In risposta alla nota pervenuta in data 5/8/2021 prot. n.° 20784 intesa ad ottenere il *Parere Idraulico* per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, lo scrivente Consorzio, alla luce di quanto sopra, esaminata la documentazione trasmessa,

**esprime parere idraulico favorevole**

alle seguenti condizioni:

- Le opere dovranno essere realizzate come da relazione tecnica ed elaborati grafici allegati alla domanda;
- Dovrà essere garantito il deflusso idraulico delle aree circostanti, eventualmente attraverso uno scarico il quale risulti indipendente dalla rete delle acque meteoriche dell'ambito d'intervento in esame;
- A fronte dell'impermeabilizzazione del territorio in seguito alle opere d'urbanizzazione, si prescrive che all'interno dell'area d'intervento siano creati dei volumi d'invaso per una quantità almeno pari a quanto indicato nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati alla domanda;
- Gli invasi che dovranno costituire un sistema chiuso con il recapito esterno, saranno recuperati completamente attraverso la rete d'acque meteoriche, il bacino a cielo aperto e il nuovo fossato perimetrale previsti all'interno dell'ambito;
- Gli invasi richiesti dovranno essere invasati sotto la soglia stramazzante ubicata all'interno del manufatto di regolazione della portata costituito da un sostegno idraulico dotato di luce di fondo tarata per lo scarico di 10 l/sec/ha;
- La rete delle acque meteoriche dovrà scaricare nel fosso privato presente a sud dell'area d'intervento, come evidenziato nella tav. "SE.ID.D.4.002";
- Il fossato presente ad ovest dell'area d'intervento e oggetto di tombinatura per una estese di circa metri 33,00 dovrà essere risezionato;
- Ai volumi di laminazione da recuperare e calcolati nella relazione di compatibilità idraulica dovrà essere aggiunto anche il volume d'invaso perso per effetto della tombinatura del tratto di fosso privato di cui il punto precedente;

- La manutenzione di tutto il sistema sopradescritto, sarà a completo carico del richiedente o futuri aventi diritto;
- L'inizio dei lavori sarà subordinato alla verifica della continuità idraulica dei fossi privati presenti ai margini dell'area d'intervento, nei quali verranno scaricate le acque meteoriche, fino al collegamento alla rete gestita dallo scrivente Consorzio;
- Eventuali danni che potranno derivare alle persone, alle cose, alle proprietà pubbliche e private, in dipendenza dei lavori realizzati, saranno a cura della Ditta richiedente e il Consorzio di Bonifica Bacchiglione sarà sollevato da qualsiasi danno o molestia possa prevenire da terzi, i quali siano, o comunque si ritengano, lesi nei loro diritti.

Inoltre, la Ditta in indirizzo o futuri aventi diritto sono invitati a adottare i seguenti indirizzi:

- Limitare le impermeabilizzazioni del suolo. In particolare le pavimentazioni dei parcheggi, ad esclusione di quelle poste su aree riservate a portatori di handicap, dovranno essere realizzate con materiali drenanti su opportuno sottofondo che ne garantisca l'efficienza;
- Fissare il piano d'imposta dei fabbricati sempre superiore di almeno 20÷40 centimetri rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante.
- Evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati. In alternativa impermeabilizzare i piani interrati stessi al di sotto del piano d'imposta di cui sopra e prevedere le aperture (comprese rampe e bocche di lupo) solo a quote superiori.
- I pluviali, ove è possibile, dovranno scaricare superficialmente.

La data d'esecuzione dei lavori dovrà essere comunicata all'Ufficio Tecnico consorziale per i necessari controlli ed eventuali disposizioni esecutive del caso, **con almeno tre giorni d'anticipo.**

La Ditta in indirizzo o futuri aventi diritto sono comunque responsabili della mancata osservanza delle norme di cui sopra.

Il presente parere idraulico viene rilasciato dallo scrivente Consorzio ai soli fini idraulici e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di Legge, nonché senza pregiudizio d'eventuali diritti di terzi e delle proprietà confinanti, **salva ogni altra prescrizione dell'Amministrazione Comunale competente per territorio.**

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
(ing. Francesco Veronese)  
F.to digitalmente



# Consorzio di Bonifica Adige Po

CONSORZIO ASSOCIATO



**OGGETTO:** DGRV 06.10.2009 n. 2948 Compatibilità idraulica – R.D. 368/1904 Regolamento di Polizia idraulica.

Convocazione Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della L.241/90 - Progetto definitivo dell'intervento di "Elettrificazione della linea Adria - Mestre nella tratta Adria - Mira Buse. Sottostazioni elettriche - Opere civili" - Linea ferroviaria Adria-Mestre - Comuni interessati: Adria, Piove di Sacco, Venezia.  
Parere idraulico.

Consorzio Bonifica  
Adige Po



N. 0009973 del 26/08/2021

Cla: 1.5 - Fase: N.6



Alla Società  
Infrastrutture Venete Srl  
Piazza G. Zanellato, 5  
35131 PADOVA  
Pec: [info@pec.infrastrutturevenete.it](mailto:info@pec.infrastrutturevenete.it)

E p.c. Alla Regione del Veneto  
Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo  
Viale della Pace, 1/d  
45100 ROVIGO  
Pec: [geniociviler@pec.regione.veneto.it](mailto:geniociviler@pec.regione.veneto.it)

Con riferimento alla Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, indetta dalla società Infrastrutture Venete S.r.l. con nota prot. n.2021U0018104 del 05/08/2021 e registrata al protocollo consorziale n. 9300 del 05/08/2021, riguardante l'acquisizione del parere di competenza riferito all'istanza in oggetto, con la presente si comunica quanto segue.

Con riferimento alle note prot. 370169 del 20.08.2021 degli Uffici regionali del Genio Civile di Rovigo e prot. 9780 in pari data dello scrivente Consorzio con le quali venivano comunicate alcune osservazioni in merito al succitato progetto.

Vista:

- la successiva nota della Società Infrastrutture Venete SRL prot. U0019162 in data 25.08.2021, con la quale comunicava la disponibilità degli elaborati di riscontro alle succitate osservazioni, mediante collegamento telematico;
- gli elaborati progettuali allegati alla succitata nota che riportano indicazioni idrauliche relative alle opere da eseguire per la sottostazione elettrica di Adria;

Rilevato:

- che le opere di progetto interferiscono con l'attuale assetto idraulico di un'area tributaria del canale Fossetta, mediante rete di fossalazione privata;

Y:\AreaTecnica\CONCESSIONI\Doc\_Word2021\Parere idraulico Infrastrutture Venete elettrificazione linea Adria Mestre.doc

Sede: 45100 Rovigo --Piazza G. Garibaldi, 8 -- Tel. 0425.426911 -- Fax 0425.27159  
Codice Fiscale 93030520295  
protocollo@adigeipo.it

[www.adigeipo.it](http://www.adigeipo.it)

pec: [consorzio@pec.adigeipo.it](mailto:consorzio@pec.adigeipo.it)

e-mail:



# Consorzio di Bonifica Adige Po



- che le opere idrauliche di laminazione, previste dal progetto in esame, interessano esclusivamente immobili di proprietà della Società Infrastrutture Venete S.r.l con sede in Padova (Pd);
- che le dimensioni dell'area oggetto di trasformazione rientrano nei casi previsti nell'allegato A alla DGRV 2948/2009, nella classe d'intervento di "Modesta impermeabilizzazione potenziale";

## Visto:

- l'allegato n. SE.ID.R.3.001 "Opere Civili - Relazione idraulica" di integrazione redatti a firma del dott. geol. Pier Andrea Vorlicek, che prevedono per l'area oggetto di trasformazione, ipotizzando la realizzazione di superfici a diverso grado di impermeabilità, calcolate sull'area effettiva di  $m^2$  5.860, adottando un coefficiente di deflusso medio pari a 0,43 conseguente le opere di impermeabilizzazione di progetto, un volume di invaso complessivo pari a circa  $m^3$  256, corrispondente a circa 437  $m^3/ha$ ;
- il dimensionamento di tali volumi ricavati mediante la depressione di una area a verde delimitata a ovest della zona in questione;
- l'elaborato grafico SE.ID.D.3.002 che indica la quota minima del bacino di laminazione posta a -0,62 m s.l.m., in grado di garantire il completo svuotamento in caso di eventi meteorologici di particolare intensità;
- l'elaborato SE.ID.D.3.003 "Rete acque meteoriche e nere - Particolari" che riporta il manufatto finale di scarico dotato di un sistema di limitazione della portata costituito da una condotta  $\varnothing$  110 mm di collegamento tra il bacino di laminazione e la fossalazione privata di confine;

## Considerato:

- che la presente area d'intervento rientra all'interno di un ambito più ampio delle superfici potenzialmente interessate da trasformazioni urbanistica, nella quale non vi sono attualmente presenti elementi di particolare criticità idraulica;
- che la realizzazione di tali volumi si rende necessaria per consentirne la realizzazione delle opere di progetto, al fine di garantire un adeguato grado di sicurezza idraulica alle future costruzioni ed evitare di aggravare l'attuale assetto idraulico precario per alcune aree tributarie dello stesso bacino;
- che il manufatto di scarico finale, previsto dal progettista con diametro nominale pari a mm 110, dovrà quindi essere dotato di idoneo dispositivo atto alla regolazione della portata defluente, coerente con il limite fissato di 5 l/s ha, necessario per limitare la quantità d'acqua proveniente dall'area interessata dalla trasformazione;
- che l'opera idraulica dovrà essere realizzata in conformità agli elaborati grafici allegati alla succitata domanda, compresi quelli integrativi, con particolare riferimento alle opere riguardanti i bacini di laminazione e la loro canalizzazione;
- che a garanzia della funzionalità delle opere di laminazione dovrà essere effettuata regolarmente un'adeguata manutenzione al fine di non pregiudicarne la funzione per la quale le stesse sono state costruite;
- che vanno evitati volumi d'invaso in posizione depressa rispetto il punto finale di scarico delle acque;



# Consorzio di Bonifica Adige Po



- che a conclusione dei lavori dovrà essere trasmessa oltre al Comune, anche al Consorzio, idonea documentazione attestante la corretta esecuzione delle opere idrauliche di che trattasi;
- che con riferimento all'ultimo capoverso della relazione "2.2 Manufatto 1", come riscontrato per le vie brevi, il progettista delle opere idrauliche qualora lo ritenga necessario può, al fine di garantire una maggiore sicurezza idraulica, adottare un maggiore tempo di ritorno, conseguendo l'aumento della disponibilità di volumi di laminazione ed evitando, nel contempo, l'aggravio delle portate nelle fossalazioni di valle;

nei limiti delle competenze del Consorzio e fatti salvi ed impregiudicati i diritti di Enti e/o Terzi e il rilascio da parte di altre Autorità ed Enti competenti di permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze o simili eventualmente prescritti, si esprime parere favorevole, per quanto riguarda l'aspetto idraulico, al progetto descritto in oggetto con l'osservanza dei succitati considerato.

Il presente parere è subordinato al parere superiore che sarà espresso dagli Uffici Regionali Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa - Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo e Venezia, a' sensi della DGRV 2948/2009.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
- dott. ing. Giancarlo Mantovani -

 dott. Tonino Ferrari - tel. 0425402432



energy to inspire the world

Padova, 27 Agosto 2021  
DI-NOR/LAV/GIA. Prot. 1063  
NOR/ROV/21054  
EAM 34386

Spett.le  
Infrastrutture Venete Srl  
Viale degli Alpini, 23  
35028 Piove di Sacco (PD)  
PEC: info@pec.infrastrutturevenete.it

E, p.c.  
Spett.le  
Snam Rete Gas S.p.A  
Centro di Rovigo  
Via delle Industrie, 37  
45100 Rovigo (RO)

Spett.le  
Snam Rete Gas S.p.A  
Centro di Marghera  
Via Bottenigo 111  
30175 Marghera (VE)

**Oggetto: Convocazione Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L.241/90.**

**Progetto definitivo dell'intervento di "Elettrificazione della linea Adria – Mestre. Tratta Adria – Mira Buse. Sottostazioni elettriche – Opere civili".**

**Linea ferroviaria Adria-Mestre.**

**Comuni interessati: Adria, Piove di Sacco, Venezia.**

**Metanodotti: CONSELVE-CORREZZOLA DN 300;  
CAVARZERE – MINERBIO DN 900;  
Variante derivazione Villadose-Adria DN 150;  
Derivazione per Camponogara DN 250  
Donada Marghera DN 250  
Pot. Ravenna Mestre DN 750  
Ravenna Mestre DN 550  
Pot. Derivazione Piove di Sacco DN 200**

---

In relazione alla convocazione della Conferenza dei Servizi, Vostra prot. 2021 U0018104 del 5 Agosto 2021, indetta per il giorno 30 Agosto 2021, riguardante le opere in oggetto, siamo a comunicarVi che la scrivente Società non potrà parteciparvi per sopravvenuta impossibilità del proprio rappresentante.

Distretto Nord Orientale  
Largo F. Rismondo, 8  
35131 Padova  
Tel. centralino + 39 049 8209111  
Telefax + 39 049 8209331  
Chiama Prima di Scavare 800 900 010  
distrettonor@pec.snam.it  
lavorinor@pec.snam.it

snam rete gas S.p.A.  
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7  
Capitale sociale € 2.735.670.475,56 i.v.  
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA  
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.  
Società con unico socio



Nel contempo Vi segnaliamo che nel fondo in oggetto è presente il metanodotto sopracitato disciplinato dalle norme di sicurezza vigenti in materia di cui al D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno e successive modificazioni (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0,8) al D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell' 8 maggio 2008) e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nel contempo, esprime, per quanto di proprio parere favorevole alla realizzazione dell'opera, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti le nostre condotte dovrà essere preventivamente concordato con le nostre Unità in indirizzo (tel. 800 900 010) che provvederanno alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento delle condotte e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- L'esecuzione delle Vs. opere e/o le attività di scavo in prossimità della ns. condotta potranno essere effettuate, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t, dotati di benna liscia. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- Tra le ns. condotte ed i Vs. sottoservizi, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore di metri 0,50; fra i servizi dovrà essere posta una soletta realizzata con beole in c.a. delle dimensioni 100x100x10 cm; una analoga soletta dovrà essere posta tra il piano di calpestio ed il servizio ad esso più prossimo;
- I pali di sostegno della TE, le cui messa a terra dovranno essere posate dalla parte opposta rispetto ai ns metanodotti, dovranno essere realizzati ad una distanza minima di metri 6,00 dalle ns. condotte. Ove non possa essere mantenuta tale distanza, andranno valutate congiuntamente, eventuali soluzioni alternative;
- Eventuali ulteriori messe a terra dovranno rispettare la distanza di metri 6,00 dalle ns condotte;
- Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;



Restiamo comunque a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento o coordinamento in merito nonché per nuove valutazioni e/o confronti a seguito di eventuali successive modificazioni del progetto emarginato.

Vi segnaliamo infine che, i metanodotti in questione sono in pressione ed esercizio, pertanto all'interno delle fasce di sicurezza, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza preventiva formale autorizzazione da parte di Snam Rete Gas S.p.A.

I Centri Snam Rete Gas S.p.A. di Rovigo e Marghera (Numero Verde 800 900 010) rimangono a Vs. disposizione per gli ulteriori eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti



Business Unit Ass. Italia  
trasporto  
Distretto Nord Orientale  
Giuseppe Marcolandi



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. Iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) [gruppoveritas](#) [@gruppoveritas](#) [gruppoveritas](#)

DIREZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Marghera

Spettabile  
INFRASTRUTTURE VENETE S.r.l.  
Piazza G. Zanellato 5  
35131 – Padova

[info@pec.infrastrutturevenete.it](mailto:info@pec.infrastrutturevenete.it)

**OGGETTO :** Conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90.  
Progetto definitivo dell'intervento di "Elettificazione della linea Adria-Mestre. Tratta Adria-Mira Buse. Sottostazioni elettriche – opera civili".  
Linea ferroviaria Adria – Mestre.  
Interferenza con condotta di acquedotto "DN 1000 Venezia – Padova".

Con riferimento alla Vostra nota del 05/08/2021 prot. U0018104, acquisita agli atti con prot. n° 71412 del 05/08/2021, e agli elaborati tecnici ricevuti, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, all'intervento di costruzione della sottostazione elettrica di porta ovest.

Si chiede che, in fase di realizzazione dell'opera in progetto, sia sempre garantita l'accessibilità sia alla camera di manovra delle valvole, presente in prossimità del rilevato ferroviario, sia alla condotta di acquedotto, nel tratto interessato dalla viabilità di accesso alla sottostazione elettrica, per l'eventuale manutenzione.

A disposizione per ogni chiarimento eventualmente necessario, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Servizio Idrico Integrato  
Ing. Umberto Benedetti

Umberto  
Benedetti  
26.08.2021  
15:46:19  
GMT+00:00



**Infrastrutture Venete Srl**  
**ELETRIFICAZIONE DELLA LINEA ADRIA - MESTRE**  
**NELLA TRATTA ADRIA - MIRA BUSE**  
**SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE OPERE CIVILI**

**PROGETTO DEFINITIVO**

Modificati rispetto a consegna del 21/04/2021

**Elenco elaborati**

**20**

10/09/2021

GR.	area	tecn	tipo	gruppo	progr	rev	nome file	AREA SPECIALISTICA	TITOLO 1	TITOLO 2				
1								<b>PROGETTO GENERALE</b>						
1	PG	EG	R	1	0	0	1	0	0	1.001.00.PG.EG.R	ELABORATI GENERALI	RELAZIONE GENERALE		
1	PG	EG	R	1	0	0	2	0	0	1.002.00.PG.EG.R	ELABORATI GENERALI	QUADRO ECONOMICO	1	
1	PG	EG	R	1	0	0	3	0	0	1.003.00.PG.EG.R	ELABORATI GENERALI	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
1	PG	UA	R	1	0	0	4	0	2	1.004.02.PG.UA.R	URBANISTICA E AMBIENTE	STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE	1	
1	PG	EG	A	1	0	0	5	0	0	1.005.00.PG.EG.A	ELABORATI GENERALI	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO		
1	PG	EG	A	1	0	0	6	0	0	1.006.00.PG.EG.A	ELABORATI GENERALI	ELENCO DEI PREZZI UNITARI		
2											<b>SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE - ELABORATI GENERALI</b>			
2	SE	IM	D	2	0	0	4	0	0	2.004.00.SE.IM.D	IMPIANTI SSE	Attrezzaggio Pali sezionatori I e II Fila	Particolari	
2	SE	ST	R	2	0	0	1	0	0	2.001.00.SE.ST.R	STRUTTURE	Fondazioni opere accessorie	Relazione di calcolo	
2	SE	ST	D	2	0	0	2	0	0	2.002.00.SE.ST.D	STRUTTURE	Fondazione Pali sezionatori I e II Fila	Carpenteria	
2	SE	ST	D	2	0	0	3	0	0	2.003.00.SE.ST.D	STRUTTURE	Opere accessorie	Carpenteria	
											<b>Fabbricato di Sottostazione Elettrica SSE</b>			
2	SE	ST	D	2	0	0	4	0	0	2.004.00.SE.ST.D	STRUTTURE	Relazione di calcolo		
2	SE	ST	D	2	0	0	5	0	0	2.005.00.SE.ST.D	OPERE CIVILI	Pianta		
2	SE	ST	D	2	0	0	6	0	0	2.006.00.SE.ST.D	OPERE CIVILI	Sezioni		
2	SE	ST	D	2	0	0	7	0	0	2.007.00.SE.ST.D	OPERE CIVILI	Prospetti		
2	SE	ST	D	2	0	0	8	0	0	2.008.00.SE.ST.D	STRUTTURE	Fondazioni	pianta - sezioni	
2	SE	ST	D	2	0	0	9	0	0	2.009.00.SE.ST.D	STRUTTURE	Pilastrini	pianta - sezioni	
2	SE	ST	D	2	0	1	0	0	0	2.010.00.SE.ST.D	STRUTTURE	Copertura	pianta - sezioni - particolari	
2	SE	ST	D	2	0	1	1	0	0	2.011.00.SE.ST.D	STRUTTURE	Pannelli di tamponamento	particolari	
2	SE	IM	D	2	0	0	7	0	0	2.007.00.SE.IM.D	IMPIANTI SSE	Disposizione apparecchiature Layout		
2	SE	IM	D	2	0	0	9	0	0	2.009.00.SE.IM.D	IMPIANTI SSE	Canalizzazioni e posizionamento pozzetti		

**Infrastrutture Venete Srl**  
**ELETRIFICAZIONE DELLA LINEA ADRIA - MESTRE**  
**NELLA TRATTA ADRIA - MIRA BUSE**  
**SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE OPERE CIVILI**

**PROGETTO DEFINITIVO**

Modificati rispetto a consegna del 21/04/2021

**Elenco elaborati**

**20**

GR.	area	tech	tipo	grupp	progr	rev	nome file	AREA SPECIALISTICA	TITOLO 1	TITOLO 2	10/09/2021			
2								<b>Fabbricato CONSEGNA ENERGIA MT</b>						
2	SE	OC	D	2	0	0	1	0	0	2.001.00.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Pianta - sezioni		
2	SE	IM	D	2	0	1	8	0	0	2.018.00.SE.IM.D	IMPIANTI SSE	Canalizzazioni e posizionamento pozzetti		
3											<b>Sottostazione elettrica ADRIA</b>			
3	SE	OC	D	3	0	0	1	0	0	3.001.00.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Corografia	
3	SE	R	D	3	0	0	1	0	0	3.001.00.SE.R.D	RILIEVI	PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO		
3	SE	OC	D	3	0	0	2	0	0	3.002.00.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Planimetria di inquadramento	
3	SE	OC	D	3	0	0	3	0	0	3.003.00.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Planimetria di progetto	
3	SE	OC	D	3	0	0	4	0	0	3.004.00.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Sezioni	
3	SE	UA	D	3	0	0	1	0	0	3.001.00.SE.UA.D	URBANISTICA E AMBIENTE	SOVRAPPOSIZIONE AI PIANI URBANISTICI DEL COMUNE DI ADRIA	TAVOLA 1 di 2	
3	SE	UA	D	3	0	0	2	0	0	3.002.00.SE.UA.D	URBANISTICA E AMBIENTE	SOVRAPPOSIZIONE AI PIANI URBANISTICI DEL COMUNE DI ADRIA	TAVOLA 2 di 2	
3	SE	E	D	3	0	0	1	0	2	3.001.02.SE.E.D	ESPROPRI	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO	SOVRAPPOSIZIONE ALLE MAPPE CATASTALI TAVOLA X di X	1
3	SE	E	R	3	0	0	2	0	0	3.002.00.SE.E.R	ESPROPRI	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO	ELENCO DITTE	
3	SE	ID	R	3	0	0	1	0	2	3.001.02.SE.ID.R	OPERE CIVILI	Relazione idraulica		1
3	SE	ID	R	3	0	0	2	0	2	3.002.02.SE.ID.R	OPERE CIVILI	Rete acque meteoriche e nere	Planimetria	1
3	SE	ID	R	3	0	0	3	0	2	3.003.02.SE.ID.R	OPERE CIVILI	Rete acque meteoriche e nere	Particolari	1
3	SE	SV	R	3	0	0	4	0	0	3.004.00.SE.SV.R	OPERE CIVILI	Reti servizi	Planimetria	
3	SE	SC	D	3	0	0	1	0	0	3.001.00.SE.SC.D	SICUREZZA	PLANIMETRIE DI CANTIERIZZAZIONE		
3	SE	GO	R	3	0	0	1	0	0	3.001.00.SE.GO.R	GEOLOGIA	RELAZIONE GEOLOGICA		
3	SE	IM	D	3	0	0	1	0	0	3.001.00.SE.IM.D	IMPIANTI SSE	Piazzale - Disposizione apparecchiature		
3	SE	IM	D	3	0	0	2	0	0	3.002.00.SE.IM.D	IMPIANTI SSE	Piazzale - Andamento canalizzazioni e posizionamento pozzetti		
3	SE	IM	D	3	0	0	4	0	0	3.004.00.SE.IM.D	IMPIANTI SSE	Piazzale - Layout impianto di terra di piazzale		
3	SE	IM	R	3	0	1	1	0	0	3.011.00.SE.IM.R	IMPIANTI SSE	Relazione di calcolo impianto di terra		
4											<b>Sottostazione elettrica PIOVE DI SACCO</b>			

**Infrastrutture Venete Srl**  
**ELETRIFICAZIONE DELLA LINEA ADRIA - MESTRE**  
**NELLA TRATTA ADRIA - MIRA BUSE**  
**SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE OPERE CIVILI**

**PROGETTO DEFINITIVO**

Modificati rispetto a consegna del 21/04/2021

**Elenco elaborati**

**20**

GR.	area	tech	tipo	gruppo	progr	rev	nome file	AREA SPECIALISTICA	TITOLO 1	TITOLO 2	10/09/2021			
4	SE	OC	D	4	0	0	1	0	0	4.001.00.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Corografia	
4	SE	R	D	4	0	0	1	0	0	4.001.00.SE.R.D	RILIEVI	PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO		
4	SE	OC	D	4	0	0	2	0	0	4.002.00.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Planimetria di inquadramento	
4	SE	OC	D	4	0	0	3	0	0	4.003.00.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Planimetria di progetto	1
4	SE	OC	D	4	0	0	4	0	0	4.004.00.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Sezioni	1
4	SE	UA	D	4	0	0	1	0	0	4.001.00.SE.UA.D	URBANISTICA E AMBIENTE	SOVRAPPOSIZIONE AI PIANI URBANISTICI DEL COMUNE DI PIOVE DI SACCO		
4	SE	E	D	4	0	0	1	0	2	4.001.02.SE.E.D	ESPROPRI	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO	SOVRAPPOSIZIONE ALLE MAPPE CATASTALI TAVOLA X di X	1
4	SE	E	R	4	0	0	2	0	0	4.002.00.SE.E.R	ESPROPRI	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO	ELENCO DITTE	
4	SE	ID	R	4	0	0	1	0	0	4.001.00.SE.ID.R	OPERE CIVILI	Relazione idraulica		1
4	SE	ID	R	4	0	0	2	0	0	4.002.00.SE.ID.R	OPERE CIVILI	Rete acque meteoriche e nere	Planimetria	1
4	SE	ID	R	4	0	0	3	0	0	4.003.00.SE.ID.R	OPERE CIVILI	Rete acque meteoriche e nere	Particolari	1
4	SE	SV	R	4	0	0	4	0	0	4.004.00.SE.SV.R	OPERE CIVILI	Reti servizi	Planimetria	
4	SE	SC	D	4	0	0	1	0	0	4.001.00.SE.SC.D	SICUREZZA	PLANIMETRIE DI CANTIERIZZAZIONE		
4	SE	GO	R	4	0	0	1	0	0	4.001.00.SE.GO.R	GEOLOGIA	RELAZIONE GEOLOGICA		
4	SE	IM	D	4	0	0	1	0	0	4.001.00.SE.IM.D	IMPIANTI SSE	Piazzale - Disposizione apparecchiature		
4	SE	IM	D	4	0	0	2	0	0	4.002.00.SE.IM.D	IMPIANTI SSE	Piazzale - Andamento canalizzazioni e posizionamento pozzetti		
4	SE	IM	D	4	0	0	4	0	0	4.004.00.SE.IM.D	IMPIANTI SSE	Piazzale - Layout impianto di terra di piazzale		
4	SE	IM	R	4	0	1	1	0	0	4.011.00.SE.IM.R	IMPIANTI SSE	Relazione di calcolo impianto di terra		
5											<b>Sottostazione elettrica PORTA OVEST</b>			
5	SE	OC	D	5	0	0	1	0	0	5.001.00.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Corografia	
5	SE	R	D	5	0	0	1	0	0	5.001.00.SE.R.D	RILIEVI	PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO		
5	SE	OC	D	5	0	0	2	0	0	5.002.00.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Planimetria di inquadramento	1
5	SE	OC	D	5	0	0	3	0	2	5.003.02.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Planimetria di progetto	1
5	SE	OC	D	5	0	0	4	0	0	5.004.00.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Sezioni	

**Infrastrutture Venete Srl**  
**ELETRIFICAZIONE DELLA LINEA ADRIA - MESTRE**  
**NELLA TRATTA ADRIA - MIRA BUSE**  
**SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE OPERE CIVILI**

**PROGETTO DEFINITIVO**

Modificati rispetto a consegna del 21/04/2021

**Elenco elaborati**

**20**

10/09/2021

GR.	area	tech	tipo	gruppo	progr	rev	nome file	AREA SPECIALISTICA	TITOLO 1	TITOLO 2				
5	SE	OC	D	5	0	0	5	0	0	5.005.00.SE.OCC	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Sezione fascia di rispetto autostradale	1
5	SE	UA	D	5	0	0	1	0	0	5.001.00.SE.UAD	URBANISTICA E AMBIENTE	SOVRAPPOSIZIONE AI PIANI URBANISTICI DEL COMUNE DI VENEZIA	TAVOLA 1 di 2	
5	SE	UA	D	5	0	0	2	0	0	5.002.00.SE.UAD	URBANISTICA E AMBIENTE	SOVRAPPOSIZIONE AI PIANI URBANISTICI DEL COMUNE DI VENEZIA	TAVOLA 2 di 2	
5	SE	E	D	5	0	0	1	0	2	5.001.02.SE.ED	ESPROPRI	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO	SOVRAPPOSIZIONE ALLE MAPPE CATASTALI TAVOLA X di X	1
5	SE	E	R	5	0	0	2	0	0	5.002.00.SE.ER	ESPROPRI	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO	ELENCO DITTE	
5	SE	ID	R	5	0	0	1	0	0	5.001.00.SE.IDR	OPERE CIVILI	Relazione idraulica		
5	SE	ID	R	5	0	0	2	0	0	5.002.00.SE.IDR	OPERE CIVILI	Rete acque meteoriche e nere	Planimetria	1
5	SE	ID	R	5	0	0	3	0	0	5.003.00.SE.IDR	OPERE CIVILI	Rete acque meteoriche e nere	Particolari	
5	SE	SV	R	5	0	0	4	0	0	5.004.00.SE.SVR	OPERE CIVILI	Reti servizi	Planimetria	
5	SE	SC	D	5	0	0	1	0	0	5.001.00.SE.SCD	SICUREZZA	PLANIMETRIE DI CANTIERIZZAZIONE		
5	SE	GO	R	5	0	0	1	0	0	5.001.00.SE.GOR	GEOLOGIA	RELAZIONE GEOLOGICA		
5	SE	IM	D	5	0	0	1	0	0	5.001.00.SE.IMD	IMPIANTI SSE	Piazzale - Disposizione apparecchiature		
5	SE	IM	D	5	0	0	2	0	0	5.002.00.SE.IMD	IMPIANTI SSE	Piazzale - Andamento canalizzazioni e posizionamento pozzetti		
5	SE	IM	D	5	0	0	4	0	0	5.004.00.SE.IMD	IMPIANTI SSE	Piazzale - Layout impianto di terra di piazzale		
5	SE	IM	R	5	0	1	1	0	0	5.011.00.SE.IMR	IMPIANTI SSE	Relazione di calcolo impianto di terra		
1	SE	EI	R	1	0	0	1	0	0	1.001.00.SE.EIR	ELABORATI INTEGRATIVI	DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE PER SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE	Riscontro richiesta Regione Veneto - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - Area Tutela e Sicurezza del Territorio	1
1	SE	EI	R	1	0	0	2	0	0	1.002.00.SE.EIR	ELABORATI GENERALI	SCHEDE VAS		1
										Dichiarazione invarianza idraulica	Sottostazione Elettrica di Porta Ovest	Dichiarazione di invarianza idraulica		1

**ALLEGATO 3**

Padova, lì 11.10.2021

**Stazione appaltante: Infrastrutture Venete S.r.l.****Oggetto: Progetto definitivo dell'intervento di "Elettrificazione della linea Adria – Mestre. Tratta Adria – Mira Buse. Sottostazioni elettriche – Opere civili".****Progettista: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, composto dallo Studio Martini Ingegneria S.R.L. (Capogruppo Mandataria), da EVITEC S.r.l. (Mandante), da A2G Soc. Coop. a R.L (Mandante) - Dott. Geol. Pier-Andrea Vorlicek (Mandante)**

\*\*\*\*\*

**ATTIVITA' DI VERIFICA  
ai sensi delle L.G. ANAC n. 3***"Nomina, ruolo e compiti del RUP per l'affidamento di appalti e concessioni"  
Delibera n. 1096 del 26 ottobre 201***PREMESSO CHE:**

- in attuazione della L.R. n. 40/2018, dal 1° gennaio 2020 Infrastrutture Venete s.r.l. è il soggetto gestore della infrastruttura ferroviaria Adria - Piove di Sacco - Mestre, che risulta essere l'unica linea ferroviaria di competenza regionale in territorio veneto. Essa tradizionalmente si considera suddivisa in due distinte tratte:
  - Tratta Adria - Piove di Sacco, avente un'estesa di 28 + 870 km;
  - Tratta Piove di Sacco – Mestre, avente un'estesa di 24+106 km;per una estensione complessiva pari a 52+976 km.
- in data 26 e 27 novembre 2020 Rep. 38044 è stata sottoscritta una convenzione tra la Regione del Veneto ed Infrastrutture Venete S.r.l. atta a regolare i rapporti con riguardo all'assegnazione a quest'ultima di un contributo per la realizzazione dell'intervento di "Elettrificazione della linea Adria-Mestre - tratta Adria - Mira Buse".
- attualmente la tratta ferroviaria Mira Buse-Mestre è già elettrificata e per tale ragione l'intervento di elettrificazione consiste nella realizzazione dell'impianto di trazione elettrica a

**Società a Responsabilità Limitata**Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Padova n° 03792380283  
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)**Sede Legale:**Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova  
tel 0490979128 fax 049774399  
info@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it**Uffici Targhe Natanti:**Piazza IX Martiri, 1 – 30034 Mira VE  
tel 041.3135210 / 211  
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it  
targhelv@infrastrutturevenete.it**Infrastruttura Ferroviaria:**Viale degli Alpini, 23 – 35028 Piove di Sacco PD  
tel 049.5840265 fax 049.9702995  
rete@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it**Uffici Navigazione Interna:**Viale delle Industrie, 55 – 45100 Rovigo  
tel 0425.471348 fax 0425.404192  
uniro@pec.infrastrutturevenete.it  
info.uni@infrastrutturevenete.it

### ALLEGATO 3

- 3000 Vcc lungo la tratta Adria - Mira Buse della linea ferroviaria Adria – Mestre e nel relativo allaccio agli impianti esistenti (di seguito anche “TE”);
- l’opera si completa con la realizzazione di n. 3 sottostazioni elettriche (di seguito anche “SSE”), previste a servizio dell’intera linea ferroviaria (Adria – Venezia Mestre) per l’alimentazione della TE;
  - ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni, con nota prot. 1017 del 07.04.2020, la sottoscritta Ing. Alessandra Grosso è stata nominata Responsabile del Procedimento (di seguito anche R.U.P.) del suddetto intervento;
  - data la tipologia di intervento, caratterizzata da un elevato contenuto tecnologico con soluzioni vincolate, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata disposta l’omissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (primo livello) del citato intervento, rimandandone i relativi contenuti al livello definitivo;
  - con determinazione n. 8200 del 16.09.2020 è stato aggiudicato ad un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, composto dallo Studio Martini Ingegneria S.R.L. (Capogruppo Mandataria), da EVITEC S.r.l. (Mandante), da A2G Soc. Coop. a R.L (Mandante) - Dott. Geol. Pier-Andrea Vorlicek (Mandante), il servizio per la progettazione definitiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, cui è seguita la sottoscrizione del contratto d’appalto in data 23.11.2020.
  - il sottoscritto RUP ha successivamente disposto che il progetto definitivo dell’intervento di elettrificazione fosse suddiviso nei seguenti lotti funzionali così denominati:
    - a) “Elettrificazione della linea Adria-Mestre. Tratta Adria-Mira Buse”;
    - b) “Elettrificazione della linea Adria-Mestre. Tratta Adria-Mira Buse. Sottostazioni elettriche – Opere civili”;
  - il lotto funzionale di cui al precedente punto b), oggetto della presente verifica, corrisponde alla realizzazione delle sole opere civili delle n. 3 SSE, compresi i piazzali perimetrali, le predisposizioni di cavidotti e pozzetti e ulteriori opere connesse, propedeutiche a consentire il popolamento delle SSE medesime con le opere elettromeccaniche, inserite nel progetto di "Elettrificazione della Linea Adria-Mestre. Tratta Adria-Mira Buse", di cui al precedente punto a);

### DATO ATTO CHE:

- per le finalità di cui all’art. 27 del D.Lgs. 18.04.2016, 50, in data 30.08.2021 è stata convocata

#### Società a Responsabilità Limitata

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Padova n° 03792380283  
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)

#### Sede Legale:

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova  
tel 0490979128 fax 049774399  
info@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

#### Uffici Targhe Natanti:

Piazza IX Martiri, 1 – 30034 Mira VE  
tel 041.3135210 / 211  
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it  
targhelv@infrastrutturevenete.it

#### Infrastruttura Ferroviaria:

Viale degli Alpini, 23 – 35028 Piove di Sacco PD  
tel 049.5840265 fax 049.9702995  
rete@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

#### Uffici Navigazione Interna:

Viale delle Industrie, 55 – 45100 Rovigo  
tel 0425.471348 fax 0425.404192  
uniro@pec.infrastrutturevenete.it  
info.uni@infrastrutturevenete.it

### ALLEGATO 3

una Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (di seguito anche "L. 241/90"), finalizzata all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento di "Elettificazione della linea Adria-Mestre. Tratta Adria-Mira Buse. Sottostazioni elettriche – Opere civili", alla presenza degli enti competenti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta e altri atti di assenso;

- la suddetta Conferenza dei Servizi si è conclusa con esito positivo con prescrizioni, come riportato nel relativo verbale, formalmente trasmesso con nota prot. n. 20674 del 16.09.2021 a tutti i soggetti invitati;

**POSTO CHE** il sottoscritto R.U.P. ha disposto che l'RTP provvedesse alla modifica del progetto definitivo dell'intervento in parola, recependo le prescrizioni espresse nel corso della citata Conferenza di Servizi del 30.08.2021;

**PRESO ATTO CHE** in data 5.10.2021 con nota prot. 22032 l'RTP ha trasmesso detto progetto definitivo composto dagli elaborati di cui all'elenco allegato (**Allegato 1**)

**Tutto ciò premesso,**

**L'anno 2021 il giorno 11 del mese di ottobre**, ai sensi del Cap. 5, Paragr. 5.1.4 lett. j) delle L.G. ANAC n.3, **la sottoscritta Ing. Alessandra Grosso**, in qualità di Responsabile del Procedimento (R.U.P.), **effettua prima dell'approvazione del progetto "[...] le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;".**

### **A) VERIFICA DELLA RISPONDENZA DEI CONTENUTI DEL PROGETTO DEFINITIVO ALLA NORMATIVA VIGENTE**

Il progetto definitivo presentato risulta conforme in termini di contenuti in ordine ai disposti di cui agli artt. da 34 a 43 del DPR 207/2010 che continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art 23, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **Società a Responsabilità Limitata**

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Padova n° 03792380283  
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)

#### **Sede Legale:**

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova  
tel 0490979128 fax 049774399  
info@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

#### **Uffici Targhe Natanti:**

Piazza IX Martiri, 1 – 30034 Mira VE  
tel 041.3135210 / 211  
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it  
targhelv@infrastrutturevenete.it

#### **Infrastruttura Ferroviaria:**

Viale degli Alpini, 23 – 35028 Piove di Sacco PD  
tel 049.5840265 fax 049.9702995  
rete@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

#### **Uffici Navigazione Interna:**

Viale delle Industrie, 55 – 45100 Rovigo  
tel 0425.471348 fax 0425.404192  
uniro@pec.infrastrutturevenete.it  
info.uni@infrastrutturevenete.it

**ALLEGATO 3****B) VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI FINANZIARI**

L'importo del quadro economico generale di spesa pari ad € 3.250.000,00 corrisponde con quanto stabilito nella determina n. 47 del 21.06.2021 a firma del Direttore Generale di Infrastrutture Venete S.r.l..

**C) VERIFICA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO**

Allo stato attuale l'intervento non risulta ancora finanziato, tuttavia si richiama l'art. 1, c. 4, della L. 14.06.2019, n. 55, modificato dalla Legge n. 108 del 2021, per il quale fino al 2023 *“i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.”*

**D) VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELLA STIMA DEI COSTI E DELLA RISPONDENZA DEI PREZZI**

Nel progetto definitivo presentato per il calcolo del computo metrico estimativo i prezzi indicati risultano riferiti ai prezziari convenuti, aggiornati e in vigore e comprendono tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi. I metodi di misura delle opere risultano usuali o standard e le misure delle opere computate risultano corrette come lo sono i totali calcolati.

**E) VERIFICA DELL'ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI ORDINE TECNICO ED AMMINISTRATIVO NECESSARI AL CONSEGUIMENTO DELLA PIENA DISPONIBILITÀ DELLE AREE**

Il piano particellare di esproprio, allegato al progetto definitivo, ha evidenziato che le aree su cui devono essere realizzate le sottostazioni elettriche risultano di proprietà privata e pertanto è necessario sottoporle ad una procedura ablativa.

In data 13.07.2021 sono state trasmesse le comunicazioni di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m.i, nonché degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., diretto all'approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di

**Società a Responsabilità Limitata**

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Padova n° 03792380283

Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283

[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)**Sede Legale:**

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova

tel 0490979128 fax 049774399

info@pec.infrastrutturevenete.it

info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Targhe Natanti:**

Piazza IX Martiri, 1 – 30034 Mira VE

tel 041.3135210 / 211

targhelv@pec.infrastrutturevenete.it

targhelv@infrastrutturevenete.it

**Infrastruttura Ferroviaria:**

Viale degli Alpini, 23 – 35028 Piove di Sacco PD

tel 049.5840265 fax 049.9702995

rete@pec.infrastrutturevenete.it

info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Navigazione Interna:**

Viale delle Industrie, 55 – 45100 Rovigo

tel 0425.471348 fax 0425.404192

uniro@pec.infrastrutturevenete.it

info.uni@infrastrutturevenete.it

**ALLEGATO 3**

pubblica utilità dell'opera, condizione che consentirà la successiva espropriazione delle aree interessate a favore del Beneficiario dell'espropriazione, che risulta essere la Regione del Veneto.

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. la dichiarazione di pubblica utilità diventerà efficace solo al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, e, nel caso di specie, dovrà essere apposto a norma dell'art. 10, comma 2, del medesimo D.P.R. 327/2001.

Al fine di consentire ai Comuni interessati dalla realizzazione degli interventi di avviare la procedura di variante semplificata ai propri piani urbanistici, così come stabilito dal citato art. 10, comma 2, dovrà essere trasmettere l'atto di approvazione del progetto definitivo ai relativi consigli comunali, nel rispetto dell'art. 19, comma 3, del D.P.R. 327/2001.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

- Ing. Alessandra Grosso -

**Società a Responsabilità Limitata**

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Padova n° 03792380283  
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)

**Sede Legale:**

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova  
tel 0490979128 fax 049774399  
info@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Targhe Natanti:**

Piazza IX Martiri, 1 – 30034 Mira VE  
tel 041.3135210 / 211  
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it  
targhelv@infrastrutturevenete.it

**Infrastruttura Ferroviaria:**

Viale degli Alpini, 23 – 35028 Piove di Sacco PD  
tel 049.5840265 fax 049.9702995  
rete@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Navigazione Interna:**

Viale delle Industrie, 55 – 45100 Rovigo  
tel 0425.471348 fax 0425.404192  
uniuro@pec.infrastrutturevenete.it  
info.uni@infrastrutturevenete.it

**Infrastrutture Venete Srl**  
**ELETRIFICAZIONE DELLA LINEA ADRIA - MESTRE**  
**NELLA TRATTA ADRIA - MIRA BUSE**  
**SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE OPERE CIVILI**

**PROGETTO DEFINITIVO**

Modificati rispetto a consegna del 21/04/2021

**Elenco elaborati**

**20**

10/09/2021

GR.	area	tecn	tipo	gruppo	progr	rev	nome file	AREA SPECIALISTICA	TITOLO 1	TITOLO 2			
1								<b>PROGETTO GENERALE</b>					
1	PG	EG	R	1	0	0	1	0	0	1.001.00.PG.EG.R	ELABORATI GENERALI	RELAZIONE GENERALE	
1	PG	EG	R	1	0	0	2	0	0	1.002.00.PG.EG.R	ELABORATI GENERALI	QUADRO ECONOMICO	1
1	PG	EG	R	1	0	0	3	0	0	1.003.00.PG.EG.R	ELABORATI GENERALI	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
1	PG	UA	R	1	0	0	4	0	2	1.004.02.PG.UA.R	URBANISTICA E AMBIENTE	STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE	1
1	PG	EG	A	1	0	0	5	0	0	1.005.00.PG.EG.A	ELABORATI GENERALI	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	
1	PG	EG	A	1	0	0	6	0	0	1.006.00.PG.EG.A	ELABORATI GENERALI	ELENCO DEI PREZZI UNITARI	
2											<b>SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE - ELABORATI GENERALI</b>		
2	SE	IM	D	2	0	0	4	0	0	2.004.00.SE.IM.D	IMPIANTI SSE	Attrezzaggio Pali sezionatori I e II Fila	Particolari
2	SE	ST	R	2	0	0	1	0	0	2.001.00.SE.ST.R	STRUTTURE	Fondazioni opere accessorie	Relazione di calcolo
2	SE	ST	D	2	0	0	2	0	0	2.002.00.SE.ST.D	STRUTTURE	Fondazione Pali sezionatori I e II Fila	Carpenteria
2	SE	ST	D	2	0	0	3	0	0	2.003.00.SE.ST.D	STRUTTURE	Opere accessorie	Carpenteria
											<b>Fabbricato di Sottostazione Elettrica SSE</b>		
2	SE	ST	D	2	0	0	4	0	0	2.004.00.SE.ST.D	STRUTTURE	Relazione di calcolo	
2	SE	ST	D	2	0	0	5	0	0	2.005.00.SE.ST.D	OPERE CIVILI	Pianta	
2	SE	ST	D	2	0	0	6	0	0	2.006.00.SE.ST.D	OPERE CIVILI	Sezioni	
2	SE	ST	D	2	0	0	7	0	0	2.007.00.SE.ST.D	OPERE CIVILI	Prospetti	
2	SE	ST	D	2	0	0	8	0	0	2.008.00.SE.ST.D	STRUTTURE	Fondazioni	pianta - sezioni
2	SE	ST	D	2	0	0	9	0	0	2.009.00.SE.ST.D	STRUTTURE	Pilastrini	pianta - sezioni
2	SE	ST	D	2	0	1	0	0	0	2.010.00.SE.ST.D	STRUTTURE	Copertura	pianta - sezioni - particolari
2	SE	ST	D	2	0	1	1	0	0	2.011.00.SE.ST.D	STRUTTURE	Pannelli di tamponamento	particolari
2	SE	IM	D	2	0	0	7	0	0	2.007.00.SE.IM.D	IMPIANTI SSE	Disposizione apparecchiature Layout	
2	SE	IM	D	2	0	0	9	0	0	2.009.00.SE.IM.D	IMPIANTI SSE	Canalizzazioni e posizionamento pozzetti	

**Infrastrutture Venete Srl**  
**ELETRIFICAZIONE DELLA LINEA ADRIA - MESTRE**  
**NELLA TRATTA ADRIA - MIRA BUSE**  
**SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE OPERE CIVILI**

**PROGETTO DEFINITIVO**

Modificati rispetto a consegna del 21/04/2021

**Elenco elaborati**

**20**

10/09/2021

GR.	area	tech	tipo	grupp	progr	rev	nome file	AREA SPECIALISTICA	TITOLO 1	TITOLO 2				
2								<b>Fabbricato CONSEGNA ENERGIA MT</b>						
2	SE	OC	D	2	0	0	1	0	0	2.001.00.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Pianta - sezioni		
2	SE	IM	D	2	0	1	8	0	0	2.018.00.SE.IM.D	IMPIANTI SSE	Canalizzazioni e posizionamento pozzetti		
3											<b>Sottostazione elettrica ADRIA</b>			
3	SE	OC	D	3	0	0	1	0	0	3.001.00.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Corografia	
3	SE	R	D	3	0	0	1	0	0	3.001.00.SE.R.D	RILIEVI	PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO		
3	SE	OC	D	3	0	0	2	0	0	3.002.00.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Planimetria di inquadramento	
3	SE	OC	D	3	0	0	3	0	0	3.003.00.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Planimetria di progetto	
3	SE	OC	D	3	0	0	4	0	0	3.004.00.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Sezioni	
3	SE	UA	D	3	0	0	1	0	0	3.001.00.SE.UA.D	URBANISTICA E AMBIENTE	SOVRAPPOSIZIONE AI PIANI URBANISTICI DEL COMUNE DI ADRIA	TAVOLA 1 di 2	
3	SE	UA	D	3	0	0	2	0	0	3.002.00.SE.UA.D	URBANISTICA E AMBIENTE	SOVRAPPOSIZIONE AI PIANI URBANISTICI DEL COMUNE DI ADRIA	TAVOLA 2 di 2	
3	SE	E	D	3	0	0	1	0	2	3.001.02.SE.E.D	ESPROPRI	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO	SOVRAPPOSIZIONE ALLE MAPPE CATASTALI TAVOLA X di X	1
3	SE	E	R	3	0	0	2	0	0	3.002.00.SE.E.R	ESPROPRI	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO	ELENCO DITTE	
3	SE	ID	R	3	0	0	1	0	2	3.001.02.SE.ID.R	OPERE CIVILI	Relazione idraulica		1
3	SE	ID	R	3	0	0	2	0	2	3.002.02.SE.ID.R	OPERE CIVILI	Rete acque meteoriche e nere	Planimetria	1
3	SE	ID	R	3	0	0	3	0	2	3.003.02.SE.ID.R	OPERE CIVILI	Rete acque meteoriche e nere	Particolari	1
3	SE	SV	R	3	0	0	4	0	0	3.004.00.SE.SV.R	OPERE CIVILI	Reti servizi	Planimetria	
3	SE	SC	D	3	0	0	1	0	0	3.001.00.SE.SC.D	SICUREZZA	PLANIMETRIE DI CANTIERIZZAZIONE		
3	SE	GO	R	3	0	0	1	0	0	3.001.00.SE.GO.R	GEOLOGIA	RELAZIONE GEOLOGICA		
3	SE	IM	D	3	0	0	1	0	0	3.001.00.SE.IM.D	IMPIANTI SSE	Piazzale - Disposizione apparecchiature		
3	SE	IM	D	3	0	0	2	0	0	3.002.00.SE.IM.D	IMPIANTI SSE	Piazzale - Andamento canalizzazioni e posizionamento pozzetti		
3	SE	IM	D	3	0	0	4	0	0	3.004.00.SE.IM.D	IMPIANTI SSE	Piazzale - Layout impianto di terra di piazzale		
3	SE	IM	R	3	0	1	1	0	0	3.011.00.SE.IM.R	IMPIANTI SSE	Relazione di calcolo impianto di terra		
4											<b>Sottostazione elettrica PIOVE DI SACCO</b>			

**Infrastrutture Venete Srl**  
**ELETRIFICAZIONE DELLA LINEA ADRIA - MESTRE**  
**NELLA TRATTA ADRIA - MIRA BUSE**  
**SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE OPERE CIVILI**

**PROGETTO DEFINITIVO**

Modificati rispetto a consegna  
del 21/04/2021

**Elenco elaborati**

**20**

GR.	area	tech	tipo	gruppo	progr	rev	nome file	AREA SPECIALISTICA	TITOLO 1	TITOLO 2	10/09/2021			
4	SE	OC	D	4	0	0	1	0	0	4.001.00.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Corografia	
4	SE	R	D	4	0	0	1	0	0	4.001.00.SE.R.D	RILIEVI	PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO		
4	SE	OC	D	4	0	0	2	0	0	4.002.00.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Planimetria di inquadramento	
4	SE	OC	D	4	0	0	3	0	0	4.003.00.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Planimetria di progetto	1
4	SE	OC	D	4	0	0	4	0	0	4.004.00.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Sezioni	1
4	SE	UA	D	4	0	0	1	0	0	4.001.00.SE.UA.D	URBANISTICA E AMBIENTE	SOVRAPPOSIZIONE AI PIANI URBANISTICI DEL COMUNE DI PIOVE DI SACCO		
4	SE	E	D	4	0	0	1	0	2	4.001.02.SE.E.D	ESPROPRI	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO	SOVRAPPOSIZIONE ALLE MAPPE CATASTALI TAVOLA X di X	1
4	SE	E	R	4	0	0	2	0	0	4.002.00.SE.E.R	ESPROPRI	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO	ELENCO DITTE	
4	SE	ID	R	4	0	0	1	0	0	4.001.00.SE.ID.R	OPERE CIVILI	Relazione idraulica		1
4	SE	ID	R	4	0	0	2	0	0	4.002.00.SE.ID.R	OPERE CIVILI	Rete acque meteoriche e nere	Planimetria	1
4	SE	ID	R	4	0	0	3	0	0	4.003.00.SE.ID.R	OPERE CIVILI	Rete acque meteoriche e nere	Particolari	1
4	SE	SV	R	4	0	0	4	0	0	4.004.00.SE.SV.R	OPERE CIVILI	Reti servizi	Planimetria	
4	SE	SC	D	4	0	0	1	0	0	4.001.00.SE.SC.D	SICUREZZA	PLANIMETRIE DI CANTIERIZZAZIONE		
4	SE	GO	R	4	0	0	1	0	0	4.001.00.SE.GO.R	GEOLOGIA	RELAZIONE GEOLOGICA		
4	SE	IM	D	4	0	0	1	0	0	4.001.00.SE.IM.D	IMPIANTI SSE	Piazzale - Disposizione apparecchiature		
4	SE	IM	D	4	0	0	2	0	0	4.002.00.SE.IM.D	IMPIANTI SSE	Piazzale - Andamento canalizzazioni e posizionamento pozzetti		
4	SE	IM	D	4	0	0	4	0	0	4.004.00.SE.IM.D	IMPIANTI SSE	Piazzale - Layout impianto di terra di piazzale		
4	SE	IM	R	4	0	1	1	0	0	4.011.00.SE.IM.R	IMPIANTI SSE	Relazione di calcolo impianto di terra		
5											<b>Sottostazione elettrica PORTA OVEST</b>			
5	SE	OC	D	5	0	0	1	0	0	5.001.00.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Corografia	
5	SE	R	D	5	0	0	1	0	0	5.001.00.SE.R.D	RILIEVI	PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO		
5	SE	OC	D	5	0	0	2	0	0	5.002.00.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Planimetria di inquadramento	1
5	SE	OC	D	5	0	0	3	0	2	5.003.02.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Planimetria di progetto	1
5	SE	OC	D	5	0	0	4	0	0	5.004.00.SE.OC.D	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Sezioni	

**Infrastrutture Venete Srl**  
**ELETRIFICAZIONE DELLA LINEA ADRIA - MESTRE**  
**NELLA TRATTA ADRIA - MIRA BUSE**  
**SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE OPERE CIVILI**

**PROGETTO DEFINITIVO**

Modificati rispetto a consegna del 21/04/2021

**Elenco elaborati**

**20**

10/09/2021

GR.	area	tech	tipo	gruppo	progr	rev	nome file	AREA SPECIALISTICA	TITOLO 1	TITOLO 2				
5	SE	OC	D	5	0	0	5	0	0	5.005.00.SE.OCC	OPERE CIVILI	Area di stazione e viabilità	Sezione fascia di rispetto autostradale	1
5	SE	UA	D	5	0	0	1	0	0	5.001.00.SE.UAD	URBANISTICA E AMBIENTE	SOVRAPPOSIZIONE AI PIANI URBANISTICI DEL COMUNE DI VENEZIA	TAVOLA 1 di 2	
5	SE	UA	D	5	0	0	2	0	0	5.002.00.SE.UAD	URBANISTICA E AMBIENTE	SOVRAPPOSIZIONE AI PIANI URBANISTICI DEL COMUNE DI VENEZIA	TAVOLA 2 di 2	
5	SE	E	D	5	0	0	1	0	2	5.001.02.SE.ED	ESPROPRI	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO	SOVRAPPOSIZIONE ALLE MAPPE CATASTALI TAVOLA X di X	1
5	SE	E	R	5	0	0	2	0	0	5.002.00.SE.ER	ESPROPRI	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO	ELENCO DITTE	
5	SE	ID	R	5	0	0	1	0	0	5.001.00.SE.IDR	OPERE CIVILI	Relazione idraulica		
5	SE	ID	R	5	0	0	2	0	0	5.002.00.SE.IDR	OPERE CIVILI	Rete acque meteoriche e nere	Planimetria	1
5	SE	ID	R	5	0	0	3	0	0	5.003.00.SE.IDR	OPERE CIVILI	Rete acque meteoriche e nere	Particolari	
5	SE	SV	R	5	0	0	4	0	0	5.004.00.SE.SVR	OPERE CIVILI	Reti servizi	Planimetria	
5	SE	SC	D	5	0	0	1	0	0	5.001.00.SE.SCD	SICUREZZA	PLANIMETRIE DI CANTIERIZZAZIONE		
5	SE	GO	R	5	0	0	1	0	0	5.001.00.SE.GOR	GEOLOGIA	RELAZIONE GEOLOGICA		
5	SE	IM	D	5	0	0	1	0	0	5.001.00.SE.IMD	IMPIANTI SSE	Piazzale - Disposizione apparecchiature		
5	SE	IM	D	5	0	0	2	0	0	5.002.00.SE.IMD	IMPIANTI SSE	Piazzale - Andamento canalizzazioni e posizionamento pozzetti		
5	SE	IM	D	5	0	0	4	0	0	5.004.00.SE.IMD	IMPIANTI SSE	Piazzale - Layout impianto di terra di piazzale		
5	SE	IM	R	5	0	1	1	0	0	5.011.00.SE.IMR	IMPIANTI SSE	Relazione di calcolo impianto di terra		
1	SE	EI	R	1	0	0	1	0	0	1.001.00.SE.EIR	ELABORATI INTEGRATIVI	DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE PER SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE	Riscontro richiesta Regione Veneto - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - Area Tutela e Sicurezza del Territorio	1
1	SE	EI	R	1	0	0	2	0	0	1.002.00.SE.EIR	ELABORATI GENERALI	SCHEDE VAS		1
										Dichiarazione invarianza idraulica	Sottostazione Elettrica di Porta Ovest	Dichiarazione di invarianza idraulica		1

**ALLEGATO 4**

Padova, lì 11.10.2021

**Oggetto:** “Elettrificazione della linea Adria – Mestre. Tratta Adria – Mira Buse. sottostazioni elettriche opere civili”.

**Procedura espropriativa.**

**Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m.i, nonché degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..**

**VERBALE ISTRUTTORIO**
**Premesso che:**

- il piano particellare di esproprio, allegato al progetto definitivo dell’intervento di “Elettrificazione della linea Adria-Mestre. Tratta Adria-Mira Buse. Sottostazioni elettriche – Opere civili”, sottoposto alla Conferenza dei Servizi indetta per il 30.08.2021 per la relativa approvazione, evidenzia che le aree su cui devono essere realizzate le sottostazioni elettriche previste nel citato progetto risultano di proprietà privata;
- per tale ragione in data 13.07.2021, nei termini previsti dall’art. 16, comma 4, del DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m.i. nonché degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., sono state trasmesse ai soggetti privati, come di seguito dettagliato, le comunicazioni di avvio del procedimento, diretto all’approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, condizione che consentirà la successiva espropriazione delle aree interessate a favore del Beneficiario dell’espropriazione (n.d.r. Regione del Veneto);

fg	map	ditte catastali	anagrafica	c.f.
		<b>AREE SSE ADRIA:</b>		
25	60	ROSSO FLORIANO	nato a POLVERARA il 29/04/1943	RSSFRN43D29G802G
25	21	BENETTI ADRIANO	nato a GAVELLO il 30/07/1935	BNTDRN35L30D942A
25	53	GUARISO NAZZARENA	nata a BADIA POLESINE il	GRSNZR35H70A539P
		<b>AREE SSE PIOVE DI SACCO:</b>		
28	543	MANIERO ALBERTO	nato a POLVERARA il 29/04/1943	MNRLRT71S09G693J
28	539			
28	541	MANIERO DONATELLA	nata a PIOVE DI SACCO il	MNRDTL63E46G693U
		MANIERO GABRIELLA	nata a PIOVE DI SACCO il	MNRGRL69S44G693U
		MANIERO ROBERTO	nato a PIOVE DI SACCO il	MNRRRT58S22G693E
28	991	REGIONE DEL VENETO		80007580279

**Società a Responsabilità Limitata**

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Padova n° 03792380283

Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283


**Sede Legale:**

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova

tel 0490979128 fax 049774399

info@pec.infrastrutturevenete.it

info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Targhe Natanti:**

Piazza IX Martiri, 1 – 30034 Mira VE

tel 041.3135210 / 211

targhelv@pec.infrastrutturevenete.it

targhelv@infrastrutturevenete.it

**Infrastruttura Ferroviaria:**

Viale degli Alpini, 23 – 35028 Piove di Sacco PD

tel 049.5840265 fax 049.9702995

rete@pec.infrastrutturevenete.it

info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Navigazione Interna:**

Viale delle Industrie, 55 – 45100 Rovigo

tel 0425.471348 fax 0425.404192

uniro@pec.infrastrutturevenete.it

info.uni@infrastrutturevenete.it

**ALLEGATO 4**

		<b>AREE SSE VENEZIA-MESTRE:</b>		
182	995	GRANDIN BRUNA	nata a BRUGINE il 25/04/1943	GRNBRN43D65B213W
		SACCUMAN DAVIDE	nato a VENEZIA il 23/10/1982	SCCDVD82R23L736P
		SACCUMAN SONIA	nata a VENEZIA il 05/04/1967	SCCSNO67D45L736H
182	616	DALLA VALLE ALBANO	nato a SAN BONIFACIO il 17/05/1951	DLLLBN51E17H783W
182	617			

- le comunicazioni di avvio del procedimento, così come sopra menzionate risultano essere state regolarmente recapitate alle ditte interessate, come di seguito rappresentato:

intestatario	avviso		RACCOMANDA A.R.		
	ditte catastali	prot. n.	del	Codice	ricevuta
<b>AREE SSE ADRIA:</b>					
ROSSO FLORIANO	2021 - U0016420	13/07/2021	05708849029-3	16/07/2021	15/08/2021
BENETTI ADRIANO	2021 - U0016418	13/07/2021	05708849027-1	16/07/2021	15/08/2021
GUARISO NAZZARENA	2021 - U0016419	13/07/2021	05708849028-2	16/07/2021	15/08/2021
<b>AREE SSE PIOVE DI SACCO:</b>					
MANIERO ALBERTO	2021 - U0016421	13/07/2021	05708849030-5	21/07/2021	20/08/2021
MANIERO DONATELLA	2021 - U0016422	13/07/2021	05708849031-6	15/07/2021	14/08/2021
MANIERO GABRIELLA	2021 - U0016423	13/07/2021	05708849032-7	04/08/2021	03/09/2021
MANIERO ROBERTO	2021 - U0016424	13/07/2021	05708849033-8	15/07/2021	14/08/2021
<b>AREE SSE VENEZIA-MESTRE:</b>					
GRANDIN BRUNA	2021 - U0016414	13/07/2021	05708849024-7	15/07/2021	14/08/2021
SACCUMAN DAVIDE	2021 - U0016416	13/07/2021	05708849025-8	15/07/2021	14/08/2021
SACCUMAN SONIA	2021 - U0016417	13/07/2021	05708849026-9	15/07/2021	14/08/2021
DALLA VALLE ALBANO	2021 - U0016413	13/07/2021	05708849023-6	15/07/2021	14/08/2021

**POSTO CHE:**

- a norma di legge, i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte delle Ditte interessate corrispondono a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento delle comunicazioni;
- tale termine di fatto trovava la sua conclusione il giorno 03/09/2021, ovvero rispetto all'ultima comunicazione ricevuta, come rilevabile nella tabella di cui al precedente paragrafo;
- entro i suddetti termini sono pervenuti i seguenti riscontri:

**DITTA: DALLA VALLE ALBANO (mapp. 616 e 617)**

Con nota PEC del 27/07/2021, la ditta chiedeva alcuni chiarimenti in merito alle

**Società a Responsabilità Limitata**  
 Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.  
 Registro Imprese di Padova n° 03792380283  
 Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



**Sede Legale:**  
 Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova  
 tel 0490979128 fax 049774399  
 info@pec.infrastrutturevenete.it  
 info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Targhe Natanti:**  
 Piazza IX Martiri, 1 - 30034 Mira VE  
 tel 041.3135210 / 211  
 targhelv@pec.infrastrutturevenete.it  
 targhelv@infrastrutturevenete.it

**Infrastruttura Ferroviaria:**  
 Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco PD  
 tel 049.5840265 fax 049.9702995  
 rete@pec.infrastrutturevenete.it  
 info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Navigazione Interna:**  
 Viale delle Industrie, 55 - 45100 Rovigo  
 tel 0425.471348 fax 0425.404192  
 uniro@pec.infrastrutturevenete.it  
 info.uni@infrastrutturevenete.it

**ALLEGATO 4**

dimensioni dell'area oggetto di esproprio ed in particolare alla sua larghezza, inoltre su alcuni soprassuoli presenti.

Alla stessa, con nota PEC del 06/08/2021 prot.n. U0018274, veniva dato riscontro sulle osservazioni fatte, precisando altresì le larghezze a monte e valle della fascia da espropriare, nonché sui possibili alberi da rimuovere.

Sempre con nota PEC del 14/09/2021, la Ditta chiedeva nuovamente riscontro alla medesima richiesta di chiarimento. A quest'ultima si è dato seguito con la stessa nota già trasmessa in precedenza.

**DITTA: SACCUMAN DAVIDE, SACCUMAN SONIA E GRANDIN BRUNA (map. 995)**

Con nota trasmessa tramite PEC in data 05/08/2021, gli scriventi lamentavano alcuni ulteriori disagi derivanti dalla procedura espropriativa in parola, così riassunti per punti:

- *Il terreno interessato è attualmente coltivato;*
- *L'esproprio sconfigurerà l'intera area, creando delle tare;*
- *Verrà compromesso il deflusso delle acque piovane;*
- *È intrinseca l'apposizione di un vincolo di inedificabilità sull'area rimanente, ovvero verrà vietata la permanenza sull'area per tutto il giorno;*
- *Aumenterà l'inquinamento acustico;*
- *Deprezzamento degli immobili;*

e pertanto, oltre all'indennità normalmente riconosciuta, sia tenuto conto di quanto sopra.

**PENSIONATA COLTIVATRICE DIRETTA**

**DITTA: MANIERO ALBERTO (map. 543)**

Con nota PEC del 06/08/2021, per tramite del suo tecnico Geom. Zagallo Emanuele, ha comunicato la sua volontà alla cessione bonaria dell'area, però ad un prezzo congruo e comunque per la sua interezza.

**DITTA: ROSSO FLORIANO (map. 60)**

**Società a Responsabilità Limitata**

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Padova n° 03792380283  
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)

**Sede Legale:**

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova  
tel 0490979128 fax 049774399  
info@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Targhe Natanti:**

Piazza IX Martiri, 1 - 30034 Mira VE  
tel 041.3135210 / 211  
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it  
targhelv@infrastrutturevenete.it

**Infrastruttura Ferroviaria:**

Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco PD  
tel 049.5840265 fax 049.9702995  
rete@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Navigazione Interna:**

Viale delle Industrie, 55 - 45100 Rovigo  
tel 0425.471348 fax 0425.404192  
uniro@pec.infrastrutturevenete.it  
info.uni@infrastrutturevenete.it

**ALLEGATO 4**

Con FAX del 06/08/2021, ha comunicato la sua volontà alla cessione bonaria dell'area, però ad un prezzo.

**COLTIVATORE DIRETTO**

**Per quanto sopra esposto,  
si evidenzia che:**

- 1) le osservazioni pervenute non attengono alle scelte progettuali del progetto definitivo;**
- 2) non rilevano alcuna opposizione all'esproprio, bensì una richiesta di congruo riconoscimento.**

**Il Responsabile del Procedimento**

*Ing. Alessandra Grosso*

**Società a Responsabilità Limitata**

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Padova n° 03792380283  
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)

**Sede Legale:**

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova  
tel 0490979128 fax 049774399  
info@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Targhe Natanti:**

Piazza IX Martiri, 1 – 30034 Mira VE  
tel 041.3135210 / 211  
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it  
targhelv@infrastrutturevenete.it

**Infrastruttura Ferroviaria:**

Viale degli Alpini, 23 – 35028 Piove di Sacco PD  
tel 049.5840265 fax 049.9702995  
rete@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Navigazione Interna:**

Viale delle Industrie, 55 – 45100 Rovigo  
tel 0425.471348 fax 0425.404192  
uniro@pec.infrastrutturevenete.it  
info.uni@infrastrutturevenete.it